

# 連續自動監測紀錄月報表

中華民國108年5月31日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P001			
	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	O <sub>2</sub>	DUST	MASS	H <sub>2</sub> O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	8.49	83.74	7.35	10.28	1.33	81222.79	18.99	9.38	0.55	152.66	12.91
02	8.08	77.83	7.50	9.96	1.37	84198.27	19.00	8.42	0.57	152.23	12.98
03	7.97	80.14	7.92	10.09	1.43	83229.47	19.15	8.41	0.60	152.82	13.03
04	8.27	80.43	8.15	10.02	1.48	84066.12	18.81	10.83	0.61	153.62	13.04
05	8.26	77.06	11.71	9.91	1.45	84080.87	19.54	9.72	0.60	153.46	13.03
06	8.09	76.95	4.99	10.05	1.44	83756.99	19.00	10.32	0.60	153.05	13.05
07	8.42	82.36	6.02	10.29	1.43	82994.01	18.64	10.19	0.59	152.92	13.16
08	8.55	76.69	9.47	9.96	1.53	84181.23	19.14	10.27	0.64	155.63	13.11
09	8.59	81.64	10.09	10.65	1.48	77983.90	17.87	10.75	0.62	154.06	12.70
10	8.29	81.31	6.90	10.30	1.55	80844.49	19.51	9.25	0.64	155.28	13.04
11	8.44	80.15	3.71	10.24	1.49	81753.40	19.04	10.03	0.62	155.31	13.04
12	8.13	79.10	4.60	10.15	1.42	81641.20	19.67	9.70	0.59	155.96	13.04
13	7.80	73.96	12.01	9.93	1.34	82591.74	19.68	10.40	0.56	157.25	12.96
14	8.46	78.12	7.87	10.19	1.27	80925.66	19.51	13.34	0.53	159.18	13.05
15	9.30	75.18	8.59	9.95	1.25	82376.02	20.18	15.12	0.52	157.65	13.04
16	7.96	74.38	9.10	9.87	1.25	80497.58	19.97	16.56	0.52	161.17	12.72
17	8.43	70.11	11.16	9.56	1.26	80861.70	19.86	17.64	0.52	176.64	12.86
18	8.45	72.05	12.47	9.78	1.18	79292.38	20.24	16.12	0.49	167.41	12.63
19	8.97	78.34	10.57	9.85	1.04	81286.61	19.95	9.79	0.43	157.21	12.70
20	10.35	85.75	8.71	10.04	1.04	81696.74	18.88	12.88	0.43	154.69	12.74
21	9.98	88.35	6.72	9.91	1.09	82385.75	18.16	13.76	0.45	162.49	12.82
22	9.63	83.76	10.06	9.85	1.12	81450.54	17.55	18.88	0.46	176.32	12.91
23	10.24	86.59	12.13	10.16	1.87	79351.92	17.43	18.75	0.79	173.18	12.83
24	10.81	89.48	6.75	10.07	2.94	79770.92	18.45	15.06	1.23	172.05	12.92
25	11.52	89.98	9.25	10.17	2.94	81056.83	17.86	16.64	1.23	165.00	12.95
26	11.21	84.94	15.03	10.03	2.94	82001.65	18.75	12.28	1.23	157.79	12.84
27	11.31	90.71	8.17	10.32	2.90	79506.58	18.35	13.23	1.21	162.36	12.87
28	10.82	94.19	6.25	10.32	2.83	80216.68	19.27	10.73	1.18	154.62	12.89
29	10.34	89.15	8.13	10.11	2.82	81331.16	19.42	10.03	1.17	155.72	12.89
30	10.67	79.28	15.35	10.22	2.85	80717.67	18.74	11.85	1.19	155.85	12.81
31	9.45	75.11	11.51	10.19	2.90	79752.03	19.77	10.94	1.21	156.37	12.80
監測日數	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
平均值	9.20	81.19	8.98	10.08	1.75	81516.87	19.04	12.30	0.73	159.03	12.91
最大值	11.52	94.19	15.35	10.65	2.94	84198.27	20.24	18.88	1.23	176.64	13.16
發生日期											
最小值	7.80	70.11	3.71	9.56	1.04	77983.90	17.43	8.41	0.43	152.23	12.63
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----

備註

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

# 連續自動監測紀錄月報表

中華民國108年5月31日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P002			
	SO <sub>2</sub> 二氧化硫	NO <sub>x</sub> 氮氧化物	CO 一氧化碳	O <sub>2</sub> 氧氣	DUST 粉塵濃度	MASS 排放流率	H <sub>2</sub> O 水份	HCL 鹽酸	OPAC 不透光率	TEMP 溫度	VEL 流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	32.20	52.03	36.28	15.06	3.02	66802.12	11.30	1.00	1.26	99.58	15.31
02	27.87	54.91	28.38	14.97	3.09	68142.03	11.05	1.35	1.29	97.85	15.29
03	25.24	54.23	26.86	15.10	3.04	67719.40	10.94	0.44	1.27	98.13	15.52
04	26.66	52.47	31.65	15.13	3.00	67516.86	10.66	0.70	1.25	97.10	15.44
05	23.73	59.21	23.50	15.34	2.97	65266.84	10.45	0.38	1.24	97.81	15.49
06	26.10	54.36	31.60	15.39	2.92	65278.09	10.45	0.42	1.22	95.64	15.54
07	24.74	54.62	25.37	15.50	2.98	65305.24	10.17	0.33	1.24	92.58	15.67
08	26.67	49.97	35.76	15.52	2.96	64128.11	10.48	0.77	1.23	90.45	15.42
09	27.87	54.23	35.37	15.78	2.94	61850.37	9.97	0.32	1.23	89.20	15.44
10	23.17	92.04	23.65	16.07	2.90	60021.25	8.55	0.13	1.21	87.79	15.62
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
24	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
25	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
26	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
27	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
28	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
29	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
30	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
31	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測日數	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
平均值	26.43	57.81	29.84	15.39	2.98	65203.03	10.40	0.58	1.24	94.61	15.47
最大值	32.20	92.04	36.28	16.07	3.09	68142.03	11.30	1.35	1.29	99.58	15.67
發生日期											
最小值	23.17	49.97	23.50	14.97	2.90	60021.25	8.55	0.13	1.21	87.79	15.29
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管