

連續自動監測紀錄月報表

中華民國107年11月30日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P001	
項目 日期	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	DUST	MASS	H ₂ O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	9.99	90.69	7.05	10.24	3.65	78882.18	16.66	13.10	1.52	156.22	12.25
02	10.35	92.02	4.28	10.36	3.69	78100.30	17.07	11.82	1.54	157.26	12.34
03	10.11	91.83	5.94	10.35	3.74	77555.56	17.44	12.54	1.56	150.34	12.11
04	9.72	89.16	3.89	10.11	3.74	78919.27	17.95	11.90	1.56	150.31	12.12
05	8.30	83.29	5.95	9.94	5.42	79711.47	18.66	7.82	1.56	150.13	12.16
06	8.65	82.78	2.82	9.93	9.88	79425.90	18.71	7.74	1.54	150.93	12.13
07	9.76	79.55	6.16	9.83	3.66	77061.79	18.45	9.56	1.53	150.09	11.57
08	10.34	83.10	5.12	9.90	3.62	78174.94	18.10	9.78	1.51	148.94	11.76
09	10.58	90.08	6.58	10.08	3.62	78285.22	17.75	11.82	1.51	149.01	11.92
10	10.50	86.13	5.26	10.02	3.62	77715.11	17.58	11.92	1.51	151.01	11.80
11	9.86	85.91	4.14	9.91	3.64	78668.48	17.28	12.63	1.52	166.61	12.22
12	10.79	90.07	4.63	10.17	3.63	79957.96	16.51	14.86	1.51	170.71	12.71
13	9.85	91.94	4.82	10.20	3.66	80493.63	16.69	12.85	1.52	172.40	12.93
14	10.14	88.03	8.11	10.26	3.66	79920.03	15.77	13.98	1.52	171.58	12.73
15	10.08	84.45	6.56	9.96	3.65	79470.54	16.84	13.92	1.52	162.21	12.21
16	9.23	84.58	5.94	9.93	3.65	78380.20	17.94	9.86	1.52	150.07	11.84
17	9.69	86.51	7.46	10.10	3.62	78283.46	17.44	11.93	1.51	149.54	11.92
18	11.87	83.49	7.48	10.09	3.65	77780.61	17.42	11.46	1.52	149.84	11.83
19	8.81	85.03	5.66	10.15	3.61	78313.88	17.76	8.84	1.50	149.52	12.02
20	7.78	85.01	2.31	10.07	3.07	79353.34	18.80	6.18	1.27	149.67	12.26
21	9.55	82.97	4.79	9.85	2.09	79559.43	17.94	8.97	0.87	149.92	11.93
22	9.95	82.03	10.43	10.06	2.02	77965.87	16.93	9.95	0.84	148.03	11.70
23	9.99	83.68	8.99	10.23	2.04	78108.62	17.16	10.88	0.85	149.04	12.01
24	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
25	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
26	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
27	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
28	13.18	89.55	17.07	10.45	3.09	81287.98	14.75	14.81	1.29	156.13	12.57
29	10.35	88.96	7.41	10.09	2.61	79666.07	16.45	11.79	1.09	148.69	11.96
30	10.24	89.05	4.82	10.02	2.20	79866.25	16.75	9.19	0.92	147.44	11.91
監測日數	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
平均值	9.99	86.53	6.30	10.09	3.64	78881.08	17.34	11.16	1.39	154.06	12.11
最大值	13.18	92.02	17.07	10.45	9.88	81287.98	18.80	14.86	1.56	172.40	12.93
發生日期											
最小值	7.78	79.55	2.31	9.83	2.02	77061.79	14.75	6.18	0.84	147.44	11.57
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----

備註

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

連續自動監測紀錄月報表

中華民國107年11月30日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P002	
項目 日期	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	DUST	MASS	H ₂ O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	℃	m/s
01	14.38	76.88	18.70	14.88	3.40	71349.84	10.89	13.64	1.41	106.35	16.08
02	14.34	80.31	17.09	14.93	3.38	69406.56	11.26	10.31	1.41	107.06	15.89
03	14.84	81.25	20.94	14.92	3.40	69012.08	11.33	14.73	1.42	107.63	15.78
04	13.77	78.68	16.81	14.81	3.35	70988.93	11.68	9.86	1.39	108.01	16.03
05	13.55	69.84	22.40	14.70	4.84	71177.68	12.18	7.40	1.39	107.87	15.89
06	13.97	69.71	23.43	14.66	8.79	71156.08	12.02	8.41	1.37	108.77	15.79
07	16.10	69.34	29.14	14.68	3.29	70475.60	12.06	7.87	1.37	107.94	15.66
08	14.50	70.10	23.59	14.78	3.30	70369.65	11.58	10.06	1.37	106.69	15.73
09	14.34	76.33	19.72	14.84	3.33	69910.25	11.44	8.50	1.39	105.93	15.73
10	14.11	77.30	17.48	14.94	3.32	68599.70	11.38	8.69	1.38	106.83	15.72
11	14.35	72.93	23.70	14.86	3.31	69090.22	11.39	7.67	1.38	106.10	15.60
12	14.32	70.96	20.47	14.87	3.31	69248.01	11.21	7.01	1.38	105.93	15.62
13	14.86	74.65	19.78	14.96	3.36	68491.70	11.27	3.80	1.40	105.37	15.67
14	16.39	71.68	28.30	14.98	3.34	69155.39	10.37	8.43	1.39	105.62	15.74
15	16.34	74.88	26.09	15.01	3.40	68158.44	10.54	7.30	1.42	106.26	15.65
16	15.26	75.47	22.71	15.00	3.49	67212.01	11.15	4.90	1.47	106.29	15.50
17	15.67	74.04	19.00	15.11	3.46	67925.16	10.76	5.87	1.44	106.01	15.89
18	16.04	75.42	22.93	15.15	3.41	66879.85	10.91	8.23	1.42	106.44	15.79
19	14.44	73.02	22.62	15.14	3.32	67492.06	10.68	4.69	1.38	104.96	15.80
20	14.64	74.39	16.07	15.04	3.32	68382.67	11.28	3.12	1.39	105.50	15.86
21	15.98	71.65	23.85	14.96	3.39	68868.53	10.88	4.90	1.41	105.70	15.71
22	16.04	74.33	19.82	15.08	3.31	68605.28	10.16	7.14	1.38	103.78	15.78
23	16.31	77.93	18.70	15.21	3.28	67264.34	10.18	6.40	1.37	103.69	15.80
24	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
25	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
26	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
27	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
28	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
29	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
30	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測日數	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
平均值	14.98	74.40	21.45	14.94	3.66	69096.52	11.16	7.78	1.40	106.29	15.77
最大值	16.39	81.25	29.14	15.21	8.79	71349.84	12.18	14.73	1.47	108.77	16.08
發生日期											
最小值	13.55	69.34	16.07	14.66	3.28	66879.85	10.16	3.12	1.37	103.69	15.50
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管