

# 新店垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 106 年 6 月

一、垃圾進廠量：16642.65 公噸/月

| 鄉鎮市區名稱           | 進廠量(公噸/月) | 鄉鎮市區名稱 | 進廠量(公噸/月) |
|------------------|-----------|--------|-----------|
| 新店區              | 4318.65   | 板橋區    | 0.00      |
| 永和區              | 1583.05   | 淡水區    | 0.00      |
| 中和區              | 2206.24   | 石門區    | 0.00      |
| 石碇區              | 4.45      | 金山區    | 0.00      |
| 雙溪區              | 0.00      | 三重區    | 0.00      |
| 貢寮區              | 0.00      | 土城區    | 0.00      |
| 坪林區              | 0.00      | 樹林區    | 0.00      |
| 烏來區              | 76.29     | 八里區    | 0.00      |
| 瑞芳區              | 38.21     | 五股區    | 0.00      |
| 平溪區              | 0.00      | 蘆洲區    | 0.00      |
| 汐止區              | 1804.05   | 新莊區    | 0.00      |
| 深坑區              | 14.14     | 三峽區    | 0.00      |
| 萬里區              | 0.00      | 鶯歌區    | 0.00      |
| 林口區              | 0.00      | 泰山區    | 0.00      |
| 不適燃物搬出量          | 0.00      | 三芝區    | 0.00      |
| 環保局直屬隊           | 0.00      | 廢處科    | 0.37      |
| 金山掩埋場            | 0.00      |        |           |
| 一般事業廢棄物進廠量(公噸/月) | 6597.20   |        |           |

二、垃圾焚化處理量：15468.80 公噸/月

| 爐 號   | 焚化量(公噸/月) | 爐 號   | 焚化量(公噸/月) |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 一 號 爐 | 7749.60   | 四 號 爐 |           |
| 二 號 爐 | 7719.20   | 五 號 爐 |           |
| 三 號 爐 |           | 焚 化 率 | 80.40     |

三、垃圾滲出水處理量：0.00 公噸/月

四、月底待處理量：6272.96 公噸/月  
貯坑餘裕量：0.00 公噸/月

五、灰渣(灰爐)量：2432.19 公噸/月

| 名 稱 | 數 量(公噸/月) |        |
|-----|-----------|--------|
| 飛 灰 | 飛 灰       | 48.44  |
|     | 反應生成物     | 459.95 |
| 底 渣 | 1923.80   |        |

六、灰渣(灰爐)送至掩埋場掩埋量：706.360 公噸/月

七、活性炭使用量：7164.00 公斤/月

| 爐 號 | 噴注量(公斤/月) | 爐 號 | 噴注量(公斤/月) |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 一號爐 | 3564.00   | 三號爐 |           |
| 二號爐 | 3600.00   | 四號爐 |           |
| 五號爐 |           |     |           |

八、發電量

| 項 目   | 單 位   | 數 值   |
|-------|-------|-------|
| 發 電 量 | (度/月) | 0.00  |
| 售 電 量 | (度/月) | 0.00  |
| 售電所得  | (千元)  | 0.000 |
| 售電率   | (%)   | 0.00  |

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

| 爐 號 | 操作時數   | 爐 號 | 操作時數 |
|-----|--------|-----|------|
| 一號爐 | 703.00 | 四號爐 |      |
| 二號爐 | 720.00 | 五號爐 |      |
| 三號爐 |        |     |      |

十、停爐時數(小時)

| 爐 號 | 停爐時數  | 停 爐 原 因                   |
|-----|-------|---------------------------|
| 一號爐 | 17.00 | 6月28日02:30-19:30一次送風機故障檢修 |
| 二號爐 | 0.00  |                           |
| 三號爐 |       |                           |
| 四號爐 |       |                           |
| 五號爐 |       |                           |

十一、平均低位發熱量：2160.50 仟卡/公斤  
日平均蒸氣產量：1438.17 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

| 項 目             | 單 位                | 排 放 值 |       |       |       |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                    | 一 號 爐 | 二 號 爐 | 三 號 爐 | 四 號 爐 |
| NO <sub>x</sub> | ppm                | 85.40 | 79.41 |       |       |
| SO <sub>x</sub> | ppm                | 8.88  | 7.69  |       |       |
| CO              | ppm                | 20.25 | 12.84 |       |       |
| HCL             | ppm                | 12.90 | 7.45  |       |       |
| Dust            | mg/Nm <sup>3</sup> | 2.33  | 2.69  |       |       |
| 不透光率            | %                  | 1.17  | 1.35  |       |       |

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：達和環保服務股份有限公司

民國106年7月3日編製

連絡電話：2214-2022