

# 新店垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 109 年 6 月

一、垃圾進廠量：

19804.52 公噸/月

| 鄉鎮市區名稱           | 進廠量(公噸/月) | 鄉鎮市區名稱 | 進廠量(公噸/月) |
|------------------|-----------|--------|-----------|
| 新店區              | 5016.38   | 板橋區    | 5.88      |
| 永和區              | 1496.22   | 淡水區    | 0.00      |
| 中和區              | 3436.83   | 石門區    | 0.00      |
| 石碇區              | 101.15    | 金山區    | 279.60    |
| 雙溪區              | 80.35     | 三重區    | 21.19     |
| 貢寮區              | 110.30    | 土城區    | 0.00      |
| 坪林區              | 74.75     | 樹林區    | 0.00      |
| 烏來區              | 94.46     | 八里區    | 0.00      |
| 瑞芳區              | 607.67    | 五股區    | 0.00      |
| 平溪區              | 71.76     | 蘆洲區    | 0.00      |
| 汐止區              | 1342.01   | 新莊區    | 0.00      |
| 深坑區              | 327.22    | 三峽區    | 0.00      |
| 萬里區              | 263.93    | 鶯歌區    | 0.00      |
| 林口區              | 74.00     | 泰山區    | 0.00      |
| 不適燃物搬出量          | 0.00      | 三芝區    | 0.00      |
| 環保局直屬隊           | 0.00      | 廢處科    | 3.38      |
| 金山掩埋場            | 0.00      |        |           |
| 一般事業廢棄物進廠量(公噸/月) |           |        | 6397.44   |

二、垃圾焚化處理量：

18566.20 公噸/月

| 爐 號   | 焚化量(公噸/月) | 爐 號   | 焚化量(公噸/月) |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 一 號 爐 | 9282.40   | 四 號 爐 |           |
| 二 號 爐 | 9283.80   | 五 號 爐 |           |
| 三 號 爐 |           | 焚 化 率 | 80.90     |

三、垃圾滲出水處理量：

504.00 公噸/月

四、月底待處理量：

5777.95 公噸/月

貯坑餘裕量： 222.05 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 2588.15 公噸/月

| 名 稱   | 數 量(公噸/月) |
|-------|-----------|
| 飛 灰   | 100.21    |
| 反應生成物 | 209.27    |
| 底 渣   | 2278.67   |

六、灰渣(灰渣)送至掩埋場掩埋量：

388.830 公噸/月

七、活性碳使用量：

0.00 公斤/月

| 爐 號 | 噴注量(公斤/月) | 爐 號 | 噴注量(公斤/月) |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 一號爐 | 0.00      | 三號爐 |           |
| 二號爐 | 0.00      |     |           |
| 五號爐 |           |     |           |

八、發電量

| 項 目   | 單 位   | 數 值        |
|-------|-------|------------|
| 發 電 量 | (度/月) | 9540400.00 |
| 售 電 量 | (度/月) | 7596090.00 |
| 售電所得  | (千元)  | 14906.250  |
| 售電率   | (%)   | 79.62      |

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

| 爐 號 | 操作時數   | 爐 號 | 操作時數 |
|-----|--------|-----|------|
| 一號爐 | 720.00 | 四號爐 |      |
| 二號爐 | 720.00 | 五號爐 |      |
| 三號爐 |        |     |      |

十、停爐時數(小時)

| 爐 號 | 停爐時數 | 停 爐 原 因 |
|-----|------|---------|
| 一號爐 | 0.00 |         |
| 二號爐 | 0.00 |         |
| 三號爐 |      |         |
| 四號爐 |      |         |
| 五號爐 |      |         |

十一、平均低位發熱量：

2233.00 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量：

1870.05 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

| 項 目             | 單 位 | 排 放 值 |       |       |       |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|
|                 |     | 一 號 爐 | 二 號 爐 | 三 號 爐 | 四 號 爐 |
| NO <sub>x</sub> | ppm | 65.18 | 65.63 |       |       |
| SO <sub>x</sub> | ppm | 3.63  | 3.62  |       |       |
| CO              | ppm | 6.09  | 10.51 |       |       |
| HCL             | ppm | 15.58 | 14.40 |       |       |
| 不透光率            | %   | 0.94  | 1.05  |       |       |

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：達和環保服務股份有限公司

民國109年7月1日編製

連絡電話：2214-2022