

連續自動監測紀錄月報表

中華民國107年6月30日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P001			
	SO ₂ 二氧化硫	NO _x 氮氧化物	CO 一氧化碳	O ₂ 氧氣	DUST 粉塵濃度	MASS 排放流率	H ₂ O 水份	HCL 鹽酸	OPAC 不透光率	TEMP 溫度	VEL 流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	11.56	65.19	14.95	15.04	2.38	66101.58	5.71	8.84	1.19	113.70	11.97
02	11.78	67.45	15.89	15.05	2.26	65895.45	5.74	9.86	1.13	113.48	11.95
03	12.11	59.74	20.66	14.87	2.40	67504.43	4.71	8.89	1.20	114.39	11.91
04	13.23	64.40	11.13	15.05	2.40	65492.63	5.06	9.01	1.20	114.70	11.91
05	13.84	58.27	24.63	14.89	2.50	67074.06	4.40	8.84	1.25	115.25	11.90
06	13.14	60.58	20.16	14.93	2.66	67016.60	4.58	11.20	1.33	114.26	11.93
07	14.36	62.96	19.81	14.94	2.72	66607.25	4.52	12.40	1.36	114.79	11.91
08	14.86	60.59	19.72	15.00	2.85	65820.53	4.36	12.35	1.43	114.78	11.87
09	14.70	67.19	12.95	15.13	2.79	64738.72	5.11	12.66	1.40	113.58	11.90
10	12.77	62.45	20.29	15.08	2.85	65229.93	4.69	12.75	1.42	112.80	11.88
11	11.67	62.76	14.79	15.17	2.89	64319.38	5.09	13.31	1.44	110.99	11.82
12	13.00	63.48	15.65	15.12	2.33	64718.18	5.27	12.51	1.17	111.65	11.82
13	13.53	65.74	16.89	15.31	2.52	62137.71	5.98	12.47	1.26	111.29	11.71
14	12.40	63.84	15.04	15.37	2.70	61839.68	5.29	13.12	1.35	111.54	11.79
15	11.63	60.87	13.77	15.17	2.69	65309.15	4.75	13.12	1.34	111.98	12.03
16	12.70	62.00	12.28	15.19	2.55	64815.04	5.08	15.47	1.27	112.09	11.99
17	13.73	59.40	17.67	15.08	2.67	65591.54	4.01	15.16	1.34	113.43	11.95
18	13.86	59.39	11.38	15.20	2.84	64153.04	4.17	17.39	1.42	113.04	11.92
19	14.17	57.21	18.24	15.08	3.01	65582.30	3.32	11.44	1.50	113.62	11.96
20	14.60	55.47	23.04	15.07	2.99	65734.41	3.81	12.85	1.50	113.69	11.97
21	14.94	57.33	15.00	15.09	2.92	65657.61	3.63	12.62	1.46	114.05	11.99
22	14.28	55.40	16.08	15.01	3.12	66368.22	3.48	12.79	1.56	113.72	11.95
23	15.04	59.88	14.98	15.04	2.98	65997.94	3.88	12.41	1.49	114.06	11.96
24	16.49	56.77	28.04	14.78	2.96	68556.11	4.25	12.30	1.48	114.28	11.93
25	19.39	40.83	33.71	14.27	4.74	70699.06	6.24	11.40	2.37	112.85	11.32
26	5.11	37.89	35.30	14.73	3.75	69681.78	3.64	12.28	1.87	112.77	11.97
27	4.47	34.31	37.86	14.55	3.73	71374.68	3.58	12.12	1.86	113.27	11.93
28	3.63	36.60	34.92	14.57	3.52	71083.33	3.59	10.54	1.76	113.32	11.93
29	3.99	34.23	34.58	14.62	3.54	70689.63	3.44	8.52	1.77	112.40	11.92
30	2.67	37.32	27.75	14.80	3.53	68769.75	3.89	8.58	1.77	112.35	11.94
監測日數	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
平均值	12.12	56.32	20.57	14.97	2.93	66485.32	4.51	11.91	1.46	113.27	11.90
最大值	19.39	67.45	37.86	15.37	4.74	71374.68	6.24	17.39	2.37	115.25	12.03
發生日期											
最小值	2.67	34.23	11.13	14.27	2.26	61839.68	3.32	8.52	1.13	110.99	11.32
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

連續自動監測紀錄月報表

中華民國107年6月30日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P002			
	SO ₂ 二氧化硫	NO _x 氮氧化物	CO 一氧化碳	O ₂ 氧氣	DUST 粉塵濃度	MASS 排放流率	H ₂ O 水份	HCL 鹽酸	OPAC 不透光率	TEMP 溫度	VEL 流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	8.40	56.46	16.78	14.61	2.94	74446.95	18.99	13.42	1.47	119.81	12.88
02	8.76	61.22	14.20	14.60	2.99	74574.86	19.08	14.63	1.50	120.15	12.92
03	8.56	55.29	9.92	14.50	3.00	75548.31	18.04	12.18	1.50	120.77	12.89
04	8.84	55.44	11.70	14.47	2.98	75401.13	18.47	11.73	1.49	121.18	12.83
05	8.77	53.66	11.27	14.51	2.97	75200.16	17.67	11.31	1.49	121.66	12.89
06	8.96	55.81	14.46	14.56	2.98	74772.16	17.91	9.22	1.49	121.24	12.90
07	9.49	53.92	17.06	14.45	3.02	76111.10	17.64	8.52	1.51	121.90	12.93
08	10.76	52.04	15.83	14.40	3.02	75778.19	17.24	8.64	1.51	122.33	12.78
09	9.49	53.42	13.69	14.51	2.93	74999.30	18.31	8.12	1.46	121.55	12.84
10	8.82	52.68	15.94	14.49	2.96	75488.56	17.42	5.83	1.48	120.94	12.88
11	8.52	56.56	7.99	14.66	3.09	74370.97	18.28	4.51	1.54	119.70	12.92
12	10.00	55.26	10.88	14.55	3.13	75224.94	18.20	6.64	1.57	120.17	12.93
13	9.94	52.07	20.47	14.61	3.08	74502.55	18.02	8.15	1.54	120.49	12.94
14	8.80	53.45	15.33	14.47	3.04	76033.47	17.56	6.29	1.52	120.08	12.91
15	8.47	53.79	18.30	14.52	3.07	75714.56	17.25	4.51	1.53	119.49	12.94
16	8.66	49.66	12.25	14.57	3.11	75076.70	17.72	5.75	1.55	119.68	12.92
17	8.83	48.01	12.05	14.52	3.11	75441.48	16.81	6.01	1.55	120.69	12.92
18	9.20	39.52	13.60	14.69	3.09	73527.55	16.56	5.42	1.55	120.32	12.93
19	9.72	43.38	14.81	14.45	3.11	76244.48	16.45	5.15	1.56	120.62	12.91
20	9.78	46.27	12.82	14.46	3.15	76178.62	16.85	4.96	1.57	120.75	12.92
21	10.17	45.04	12.53	14.49	3.15	76019.05	17.41	5.70	1.58	120.60	12.95
22	9.62	41.17	11.08	14.44	3.16	76675.92	16.78	4.26	1.58	120.20	12.95
23	9.92	42.81	14.27	14.51	3.20	75869.54	17.78	4.63	1.60	120.06	12.95
24	10.22	53.83	12.34	14.63	3.22	78872.36	18.11	5.72	1.61	102.95	12.96
25	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
26	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
27	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
28	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
29	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
30	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測日數	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.28	51.28	13.73	14.53	3.06	75503.04	17.69	7.55	1.53	119.89	12.91
最大值	10.76	61.22	20.47	14.69	3.22	78872.36	19.08	14.63	1.61	122.33	12.96
發生日期											
最小值	8.40	39.52	7.99	14.40	2.93	73527.55	16.45	4.26	1.46	102.95	12.78
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管