

連續自動監測紀錄月報表

中華民國106年10月31日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P001	
項目 日期	SO ₂ 二氧化 硫	NO _x 氮氧化 物	CO 一氧化 碳	O ₂ 氧氣	DUST 粉塵濃 度	MASS 排放流率	H ₂ O 水份	HCL 鹽酸	OPAC 不透光 率	TEMP 溫度	VEL 流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m3	Nm3/hr	%	ppm	%	℃	m/s
01	3.95	49.56	30.51	14.33	2.11	68256.84	25.38	11.84	1.05	118.54	11.4
02	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
03	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
04	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
05	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
06	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
07	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
08	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
09	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	1.42	67.04	32.74	14.45	2.17	46763.32	26.34	8.13	1.08	122.10	8.03
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	2.06	90.92	31.12	14.75	2.01	47901.69	24.43	9.00	1.01	121.19	8.32
18	2.39	57.48	37.10	14.04	2.03	50283.50	25.10	7.82	1.01	121.06	8.09
19	1.36	66.93	28.24	14.26	1.94	48740.95	24.78	9.67	0.97	120.39	8.1
20	2.34	64.37	19.01	14.17	1.91	49248.34	25.11	10.80	0.96	119.50	8.06
21	3.47	61.39	30.14	14.06	1.83	49497.58	24.73	12.45	0.91	118.44	7.95
22	1.90	73.78	16.22	14.45	1.85	46499.01	24.21	11.61	0.92	117.69	7.9
23	1.41	74.42	8.74	14.58	1.86	45215.95	23.75	10.90	0.93	117.48	7.82
24	2.08	77.25	17.05	14.64	1.82	45109.01	24.19	9.51	0.91	118.58	7.9
25	2.40	73.00	17.72	14.50	1.85	45960.88	24.05	9.66	0.93	119.34	7.9
26	2.57	84.93	19.91	14.69	1.94	45616.81	23.97	11.23	0.97	119.32	8.08
27	8.02	86.88	19.18	14.72	1.92	44241.99	23.92	12.72	0.96	118.89	7.85
28	8.11	89.83	17.01	14.78	1.80	44374.17	23.94	12.31	0.90	118.62	7.94
29	8.20	92.59	17.14	14.80	1.74	44413.19	23.66	10.28	0.87	118.26	7.96
30	7.97	95.66	18.93	14.87	1.65	43299.46	23.34	9.17	0.83	117.29	7.83
31	8.12	94.32	19.49	14.89	1.67	42871.28	23.66	8.71	0.84	118.01	7.79
監測日數	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
平均值	3.99	76.49	22.37	14.53	1.89	47546.70	24.39	10.34	0.94	119.10	8.17
最大值	8.20	95.66	37.10	14.89	2.17	68256.84	26.34	12.72	1.08	122.10	11.40
發生日期	29	30	18	31	15	1	15	27	15	15	1
最小值	1.36	49.56	8.74	14.04	1.65	42871.28	23.34	7.82	0.83	117.29	7.79
發生日期	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

連續自動監測紀錄月報表

中華民國106年10月31日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P002	
項目 日期	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	DUST	MASS	H ₂ O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	氧氣	粉塵濃 度	排放流率	水份	鹽酸	不透光 率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m3	Nm3/hr	%	ppm	%	℃	m/s
01	8.95	50.09	25.35	13.66	2.16	75065.64	19.17	6.29	1.08	127.38	11.85
02	8.28	46.01	28.75	13.36	2.16	77207.66	18.42	4.28	1.08	126.89	11.69
03	8.36	45.14	36.24	13.36	2.16	78872.43	18.03	5.58	1.08	127.05	11.95
04	8.26	44.62	31.52	13.35	2.16	79202.53	19.13	7.19	1.08	126.00	11.96
05	8.93	44.28	26.37	13.28	2.16	79599.96	19.28	6.95	1.08	126.34	11.9
06	8.48	40.20	21.08	13.12	2.18	81453.21	17.71	5.22	1.09	126.74	11.96
07	8.02	42.90	31.05	13.23	2.18	80433.10	18.68	5.98	1.09	126.06	11.94
08	8.58	41.15	24.91	13.17	2.20	81214.34	18.61	7.58	1.10	126.50	11.99
09	8.56	34.59	30.69	13.00	2.18	82802.59	17.25	5.33	1.09	126.22	11.96
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	9.88	60.83	29.56	14.39	2.75	70987.83	20.87	3.99	1.37	118.46	12.18
23	8.93	72.73	17.31	14.33	2.75	69237.86	21.56	2.62	1.38	121.08	11.85
24	8.90	71.64	22.04	14.47	2.78	69787.53	20.90	1.87	1.39	122.03	12.23
25	9.28	62.89	22.77	14.27	2.72	71640.43	20.90	2.47	1.36	122.55	12.18
26	9.23	67.58	28.84	14.31	2.69	70246.07	21.75	2.81	1.35	122.16	12.01
27	9.56	69.80	26.33	14.47	2.71	69367.97	22.05	3.54	1.35	121.85	12.14
28	9.74	68.69	23.33	14.48	2.69	69980.00	21.73	2.51	1.34	121.75	12.26
29	9.02	68.26	17.41	14.48	2.65	69502.56	22.36	3.37	1.33	121.33	12.16
30	8.77	69.16	18.29	14.32	2.65	70264.57	22.25	5.24	1.33	120.36	11.97
31	8.97	70.94	22.37	14.41	2.65	69593.99	22.54	6.49	1.33	120.96	12.05
監測日數	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	8.88	56.39	25.48	13.87	2.45	74550.54	20.17	4.70	1.23	123.77	12.01
最大值	9.88	72.73	36.24	14.48	2.78	82802.59	22.54	7.58	1.39	127.38	12.26
發生日期	22	23	3	28	24	9	31	8	24	1	28
最小值	8.02	34.59	17.31	13.00	2.16	69237.86	17.25	1.87	1.08	118.46	11.69
發生日期	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管