

新店垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 112 年 8 月

一、垃圾進廠量：

20067.97

公噸/月

| 鄉鎮市區名稱 | 進廠量 (公噸/月) | 鄉鎮市區名稱 | 進廠量 (公噸/月) |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| 新店區 | 4954.24 | 板橋區 | 0.00 |
| 永和區 | 1765.92 | 淡水區 | 0.00 |
| 中和區 | 3570.13 | 石門區 | 0.00 |
| 石碇區 | 106.22 | 金山區 | 269.31 |
| 雙溪區 | 83.92 | 三重區 | 0.00 |
| 貢寮區 | 99.29 | 土城區 | 0.00 |
| 坪林區 | 63.18 | 樹林區 | 0.00 |
| 烏來區 | 103.01 | 八里區 | 0.00 |
| 瑞芳區 | 516.13 | 五股區 | 0.00 |
| 平溪區 | 66.41 | 蘆洲區 | 0.00 |
| 汐止區 | 2421.12 | 新莊區 | 0.00 |
| 深坑區 | 349.41 | 三峽區 | 0.00 |
| 萬里區 | 281.32 | 鶯歌區 | 0.00 |
| 林口區 | 0.00 | 泰山區 | 0.00 |
| 不適燃物搬出量 | 0.00 | 環保局循環基地資收雜質專車 | 2.36 |
| 環保局直屬隊 | 0.00 | 廢處科 | 12.55 |
| 環保局水肥篩分物 | 16.14 | 環保局大垃圾回運專案 | 0.00 |
| 環保局廢彈簧床變賣專案 | 0.00 | 環保局資收物雜質專案 | 50.30 |
| 一般事業廢棄物進廠量 (公噸/月) | | | 5337.01 |

二、垃圾焚化處理量：

19506.50

公噸/月

| 爐 號 | 焚化量 (公噸/月) | 爐 號 | 焚化量 (公噸/月) |
|-------|------------|-------|------------|
| 一 號 爐 | 9722.60 | 四 號 爐 | |
| 二 號 爐 | 9783.90 | 五 號 爐 | |
| 三 號 爐 | | 焚 化 率 | 82.25 |

三、垃圾滲出水處理量：

495.25

公噸/月

四、月底待處理量：

5313.46

公噸/月

貯坑餘裕量：

686.54

公噸/月

五、灰渣 (灰渣) 量：

2707.10

公噸/月

| 名 稱 | | 數 量 (公噸/月) |
|-----|-------|------------|
| 飛 灰 | 飛 灰 | 131.48 |
| | 反應生成物 | 281.99 |
| 底 渣 | | 2293.63 |

六、灰渣 (灰渣) 送至掩埋場掩埋量：

公噸/月

七、活性炭使用量：

0.00

公斤/月

| 爐 號 | 噴注量 (公斤/月) | 爐 號 | 噴注量 (公斤/月) |
|-----|------------|-----|------------|
| 一號爐 | 0.00 | 三號爐 | |
| 二號爐 | 0.00 | 四號爐 | |
| 五號爐 | | | |

八、發電量

| 項 目 | 單 位 | 數 值 |
|-------|-------|------------|
| 發 電 量 | (度/月) | 9862700.00 |
| 售 電 量 | (度/月) | 7825880.00 |
| 售電所得 | (千元) | 22039.317 |
| 售電率 | (%) | 79.35 |

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

| 爐 號 | 操作時數 | 爐 號 | 操作時數 |
|-----|--------|-----|------|
| 一號爐 | 744.00 | 四號爐 | |
| 二號爐 | 744.00 | 五號爐 | |
| 三號爐 | | | |

十、停爐時數(小時)

| 爐 號 | 停爐時數 | 停 爐 原 因 |
|-----|------|---------|
| 一號爐 | 0.00 | |
| 二號爐 | 0.00 | |
| 三號爐 | | |
| 四號爐 | | |
| 五號爐 | | |

十一、平均低位發熱量：

2240.00

仟卡/公斤

日平均蒸氣產量：

1895.34

公噸/日

十二、排放值 (月平均值)

| 項目 | 單位 | 排 放 值 | | | |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 一 號 爐 | 二 號 爐 | 三 號 爐 | 四 號 爐 |
| NO _x | ppm | 56.38 | 52.55 | | |
| SO _x | ppm | 5.11 | 4.29 | | |
| CO | ppm | 7.97 | 8.86 | | |
| HCL | ppm | 8.46 | 8.38 | | |
| Dust | mg/Nm ³ | 1.16 | 1.38 | | |
| 不透光率 | % | 1.94 | 2.30 | | |

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：達和環保服務股份有限公司

民國112年9月1日編製

連絡電話：2214-2022