

新店垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 114 年 3 月

一、垃圾進廠量：

12286.13

公噸/月

鄉鎮市區名稱	進廠量 (公噸/月)	鄉鎮市區名稱	進廠量 (公噸/月)
新店區	4614.22	板橋區	0.00
永和區	1208.35	淡水區	0.00
中和區	1877.21	石門區	0.00
石碇區	9.57	金山區	2.98
雙溪區	10.42	三重區	0.00
貢寮區	8.34	土城區	0.00
坪林區	20.08	樹林區	0.00
烏來區	1.36	八里區	0.00
瑞芳區	0.00	五股區	0.00
平溪區	6.24	蘆洲區	0.00
汐止區	1444.28	新莊區	0.00
深坑區	0.00	三峽區	0.00
萬里區	22.70	鶯歌區	0.00
林口區	0.00	泰山區	7.43
不適燃物搬出量	0.00	環保局循環基地資收雜質專項	3.71
環保局直屬隊	0.00	廢處科	0.00
環保局水肥篩分物	10.02	巨大垃圾載運車輛租賃	1.00
環保局彈簧床破碎雜質	0.00	環保局資收物雜質專案	109.23
一般事業廢棄物進廠量 (公噸/月)			2928.99

二、垃圾焚化處理量：

10159.90

公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	4929.00	四 號 爐	
二 號 爐	5230.90	五 號 爐	
三 號 爐		焚 化 率	42.84

三、垃圾滲出水處理量：

50.99

公噸/月

四、月底待處理量：

5310.66

公噸/月

貯坑餘裕量：

689.34

公噸/月

五、灰渣 (灰爐) 量：

1607.06

公噸/月

名 稱	數 量 (公噸/月)	
飛 灰	飛 灰	37.68
	反應生成物	134.76
底 渣	1434.62	

六、灰渣 (灰爐) 送至掩埋場掩埋量：

公噸/月

七、活性碳使用量：

0.00

公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	0.00	三號爐	
二號爐	0.00	四號爐	
五號爐			

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	4316000.00
售 電 量	(度/月)	3197000.00
售電所得	(千元)	7520.661
售電率	(%)	74.07

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	386.00	四號爐	
二號爐	403.50	五號爐	
三號爐			

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	358.00	3/4 00:00-02:00 台電外部雷擊造成廠內59V0(R)接地過電壓作動，廠內全黑。
二號爐	340.50	3/4 00:00-02:00 台電外部雷擊造成廠內59V0(R)接地過電壓作動，廠內全黑。 3/14 22:00-3/27 09:00 停爐歲修。 3/28 04:00-3/29 10:20 啟爐測試後，接續首次停爐歲修。
三號爐		
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量：

2281.50

仟卡/公斤

日平均蒸氣產量：

1009.39

公噸/日

十二、排放值 (月平均值)

項 目	單 位	排 放 值			
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐
NO _x	ppm	48.70	30.88		
SO _x	ppm	2.02	3.46		
CO	ppm	10.38	11.94		
HCL	ppm	8.55	8.33		
Dust	mg/Nm ³	1.27	0.98		
不透光率	%	0.98	0.75		

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：達和環保服務股份有限公司

民國114年4月2日編製

連絡電話：2214-2022