



# 連續自動監測紀錄月報表

中華民國107年9月30日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P002	
項目 日期	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	O <sub>2</sub>	DUST	MASS	H <sub>2</sub> O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m3	Nm3/hr	%	ppm	%	℃	m/s
01	13.29	85.53	20.28	14.27	-	78005.54	12.56	5.39	1.50	113.38	16.61
02	11.91	78.45	26.40	14.14	-	78934.32	12.91	2.53	1.50	113.64	16.55
03	12.22	84.58	18.24	14.36	-	76365.52	12.63	2.06	1.49	113.92	16.52
04	12.85	84.86	19.14	14.34	-	75876.97	12.54	2.28	1.50	114.11	16.42
05	12.69	85.88	17.93	14.36	3.50	76010.78	12.28	2.43	1.46	113.53	16.39
06	12.58	82.22	16.73	14.32	3.54	76488.23	12.45	2.56	1.48	113.45	16.41
07	12.07	81.02	19.69	14.30	3.67	76588.84	12.82	1.53	1.53	113.35	16.43
08	12.19	85.43	12.80	14.46	3.54	75474.85	12.43	1.47	1.48	112.60	16.47
09	12.48	80.10	13.97	14.32	3.48	77426.37	12.34	1.16	1.45	111.44	16.50
10	11.87	82.75	14.04	14.44	3.43	76504.07	12.23	0.93	1.43	111.43	16.54
11	12.13	88.89	17.28	14.48	3.52	75426.50	12.44	0.82	1.42	113.13	16.55
12	11.94	87.39	16.04	14.46	3.30	76496.71	12.43	0.61	1.38	112.50	16.68
13	11.94	84.23	18.59	14.42	3.34	76498.88	12.39	0.67	1.39	112.69	16.60
14	11.84	87.70	13.02	14.47	3.35	76070.61	12.17	0.74	1.40	113.54	16.61
15	12.41	88.71	11.11	14.48	3.31	75832.86	12.41	0.74	1.38	113.24	16.64
16	11.79	87.64	10.14	14.41	3.28	76261.24	12.52	0.90	1.36	113.49	16.57
17	11.61	83.31	11.55	14.33	3.35	76697.18	12.77	1.11	1.39	113.17	16.52
18	12.60	80.83	15.22	14.25	3.36	77282.27	12.89	2.24	1.40	113.44	16.47
19	12.78	84.89	18.48	14.30	3.35	77117.15	12.49	2.66	1.39	113.39	16.47
20	12.97	83.23	17.01	14.37	3.35	76849.91	12.24	2.39	1.39	112.57	16.49
21	12.63	82.59	18.19	14.40	3.35	76471.39	12.17	2.66	1.40	112.84	16.49
22	13.75	84.60	15.45	14.44	3.34	75960.13	11.85	3.97	1.39	112.65	16.42
23	13.75	85.37	18.03	14.51	3.35	75281.76	11.70	4.24	1.39	112.65	16.41
24	12.71	88.44	4.59	14.50	3.39	75063.59	12.31	2.86	1.41	112.04	16.44
25	11.96	85.58	10.41	14.44	3.45	75137.91	12.55	1.30	1.44	111.79	16.33
26	12.46	81.85	20.79	14.40	3.49	75329.15	12.43	1.75	1.45	111.02	16.24
27	12.11	78.83	15.86	14.28	3.44	76378.23	12.51	1.62	1.43	111.46	16.20
28	11.75	80.20	17.00	14.32	3.59	75310.52	12.85	1.10	1.50	111.07	16.11
29	11.79	75.78	19.34	14.42	3.69	74566.17	12.60	1.18	1.54	109.92	16.10
30	11.86	76.17	16.41	14.38	3.69	75930.65	12.20	1.72	1.54	110.27	16.23
監測日數	30	30	30	30	26	30	30	30	30	30	30
平均值	12.36	83.57	16.12	14.38	3.44	76254.61	12.44	1.92	1.44	112.59	16.45
最大值	13.75	88.89	26.40	14.51	3.69	78934.32	12.91	5.39	1.54	114.11	16.68
發生日期											
最小值	11.61	75.78	4.59	14.14	3.28	74566.17	11.70	0.61	1.36	109.92	16.10
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

備註：因CEMS更新設備商，其提供之報表並無DUST欄位，後續已請廠商新增完成，故9月1日~9月4日無DUST數值。