

# 連續自動監測紀錄月報表

中華民國114年03月31日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P001	
項目 日期	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	O <sub>2</sub>	DUST	MASS	H <sub>2</sub> O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	1.36	51.32	8.52	11.81	1.28	74535.57	18.73	8.87	0.99	186.59	14.87
02	1.13	49.25	8.65	11.92	1.29	73335.57	19.00	8.56	1.00	187.24	14.87
03	1.13	48.54	8.42	12.29	1.29	69634.31	18.55	8.63	0.99	185.57	14.59
04	1.08	47.78	11.83	12.18	1.28	67692.16	18.23	9.31	0.99	180.09	13.78
05	1.36	47.36	8.28	12.44	1.26	66672.43	17.93	8.97	0.98	183.53	14.05
06	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20	3.63	55.38	13.02	11.37	1.22	76740.95	17.62	7.71	0.94	160.85	13.56
21	2.37	61.31	12.45	10.90	1.21	76815.97	18.37	9.41	0.93	172.89	13.47
22	3.22	51.91	11.75	10.63	1.22	74595.55	18.50	9.51	0.94	169.11	12.66
23	2.72	51.29	9.66	10.75	1.24	76295.46	19.28	7.91	0.96	174.46	13.39
24	2.97	55.23	10.82	10.96	1.25	75086.28	18.86	7.81	0.97	175.62	13.43
25	2.20	46.56	10.93	11.07	1.24	74176.37	18.78	7.52	0.96	176.06	13.39
26	2.37	44.59	11.77	10.80	1.26	74402.81	19.25	8.40	0.98	174.90	13.13
27	1.34	43.39	11.13	10.61	1.30	74213.84	19.84	8.65	1.00	177.00	13.01
28	2.07	48.99	10.50	10.87	1.27	76425.63	18.93	8.83	0.98	173.29	13.48
29	1.85	42.93	9.43	10.89	1.26	76381.03	18.36	8.36	0.98	174.35	13.43
30	1.99	42.48	9.85	11.02	1.32	75429.83	18.51	8.46	1.01	176.34	13.51
31	1.49	39.65	9.43	10.75	1.33	75600.81	19.87	8.44	1.02	177.06	13.44
監測日數	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
平均值	2.02	48.70	10.38	11.25	1.27	74002.03	18.74	8.55	0.98	176.76	13.65
最大值	3.63	61.31	13.02	12.44	1.33	76815.97	19.87	9.51	1.02	187.24	14.87
發生日期											
最小值	1.08	39.65	8.28	10.61	1.21	66672.43	17.62	7.52	0.93	160.85	12.66
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----

備註

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

# 連續自動監測紀錄月報表

中華民國114年03月31日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P002	
項目 日期	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	O <sub>2</sub>	DUST	MASS	H <sub>2</sub> O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	3.26	33.79	11.59	11.69	1.05	77101.03	17.36	7.99	0.80	195.52	15.22
02	4.04	29.17	13.63	11.53	1.07	77334.62	18.00	8.03	0.83	195.45	15.14
03	3.39	28.04	12.70	11.48	1.11	76600.17	18.02	7.93	0.86	194.05	14.85
04	3.43	28.99	12.72	11.32	1.16	75007.15	18.26	8.16	0.89	192.11	14.30
05	2.77	26.48	11.51	11.34	1.10	76488.13	18.37	8.36	0.85	193.02	14.65
06	3.31	33.22	10.32	11.57	1.04	75871.35	17.20	8.55	0.80	192.54	14.66
07	2.82	25.86	10.83	11.61	1.03	75719.16	17.08	8.39	0.79	191.42	14.65
08	3.08	28.42	11.33	11.68	1.11	75559.78	17.11	8.39	0.85	192.89	14.78
09	3.22	24.70	11.78	11.69	1.12	75394.58	17.52	8.30	0.86	194.59	14.88
10	3.83	24.68	11.78	11.75	1.16	74153.82	17.34	8.37	0.89	194.05	14.69
11	3.53	28.47	11.78	11.68	1.14	74929.02	17.50	8.75	0.88	194.51	14.77
12	3.27	25.35	11.48	11.52	1.12	75046.13	17.99	8.47	0.86	194.25	14.62
13	3.59	33.22	10.67	11.51	1.12	75344.80	18.11	9.29	0.86	195.55	14.73
14	3.40	30.60	9.23	11.63	1.04	74331.85	17.83	8.87	0.80	193.79	14.60
15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
25	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
27	5.60	44.15	11.35	10.87	0.57	71663.58	15.73	9.42	0.44	175.23	12.25
28	2.82	39.27	13.69	10.49	0.62	71985.96	17.43	8.14	0.47	181.15	12.21
29	4.20	38.70	16.77	9.80	0.59	75499.10	17.05	6.67	0.45	174.13	11.81
30	3.34	32.76	10.70	9.79	0.65	74642.68	16.89	7.95	0.50	181.95	11.82
31	2.76	30.90	13.09	9.87	0.74	75198.12	17.81	8.16	0.56	185.08	12.21
監測日數	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	3.46	30.88	11.94	11.20	0.98	75151.11	17.51	8.33	0.75	190.07	14.04
最大值	5.60	44.15	16.77	11.75	1.16	77334.62	18.37	9.42	0.89	195.55	15.22
發生日期											
最小值	2.76	24.68	9.23	9.79	0.57	71663.58	15.73	6.67	0.44	174.13	11.81
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管