

底渣檢測結果

「底渣檢測數據」

監測點位	監測日期	氯鹽 (%)	硫酸鹽 (%)	TCLP_總砷 (mg/L)	TCLP_總鉍 (mg/L)	TCLP_總鎘 (mg/L)	TCLP_總鉻 (mg/L)	TCLP_六價鉻 (mg/L)	TCLP_總銅 (mg/L)	TCLP_總汞 (mg/L)
底渣(2號爐)	115.08.04	1.55	0.02	ND	0.648	ND	0.241	0.13	0.538	ND
有害事業廢棄物認定標準		-	-	5	100	1	5	2.5	15	0.2

監測點位	監測日期	TCLP_總鉛 (mg/L)	pH	TCLP_總硒 (mg/L)	TCLP_總鋅 (mg/L)	含水率 (%)	固定碳 (%)	二氧化矽 (%)	三氧化二鋁 (%)	三氧化二鐵 (%)
底渣(2號爐)	115.08.04	ND	12.36(25.2°C)	ND	<0.050	1.94	13.0	22.9	1.58	7.06
有害事業廢棄物認定標準		5	-	1	-	25	-	-	-	-

監測點位	監測日期	氧化鈣 (%)	總汞 (mg/kg)	總砷 (mg/kg)	總鉛 (mg/kg)	總銅 (mg/kg)	總鉻 (mg/kg)	總鋅 (mg/kg)	總鉍 (mg/kg)	總鎘 (mg/kg)
底渣(2號爐)	115.08.04	31.7	<0.200	<20.0	693	2820	547	5830	1330	26.6
有害事業廢棄物認定標準		-	-	-	-	-	-	-	-	-

監測點位	監測日期	有機汞 (mg/kg)	單位容積重 (kg/m ³)	戴奧辛及呋喃 (ng I-TEQ/g)	灼燒減量 (%)
底渣(2號爐)	115.08.04	ND	1790	0.024	1.2
有害事業廢棄物認定標準		-	-	1	-

飛灰與反應生成物檢測結果

「飛灰與反應生成物檢測數據」

監測點位	監測日期	氯鹽 (%)	硫酸鹽 (%)	TCLP_總砷 (mg/L)	TCLP_總鋇 (mg/L)	TCLP_總鎘 (mg/L)	TCLP_總鉻 (mg/L)	TCLP_六價鉻 (mg/L)	TCLP_總銅 (mg/L)	TCLP_總汞 (mg/L)
飛灰(2號爐)	115.08.04	11.0	0.89	ND	1.63	ND	2.46	1.67	ND	ND
反應生成物(2號爐)	115.08.04	38.9	6.58	0.897	0.588	17.0	<0.250	ND	24.9	0.0150
有害事業廢棄物認定標準		-	-	5	100	1	5	2.5	15	0.2

監測點位	監測日期	TCLP_總鉛 (mg/L)	pH	TCLP_總硒 (mg/L)	TCLP_總鋅 (mg/L)	含水率 (%)	固定碳 (%)	二氧化矽 (%)	三氧化二鋁 (%)	三氧化二鐵 (%)
飛灰(2號爐)	115.08.04	ND	11.79(25.2°C)	ND	<0.050	0.15	5.45	9.64	2.16	1.28
反應生成物(2號爐)	115.08.04	4.58	11.56(25.2°C)	<0.500	186	0.36	5.24	3.36	0.48	0.23
有害事業廢棄物認定標準		5	-	1	-	-	-	-	-	-

監測點位	監測日期	氧化鈣 (%)	總汞 (mg/kg)	總砷 (mg/kg)	總鉛 (mg/kg)	總銅 (mg/kg)	總鉻 (mg/kg)	總鋅 (mg/kg)	總鋇 (mg/kg)	總鎘 (mg/kg)
飛灰(2號爐)	115.08.04	34.4	0.713	21.4	449	601	314	4540	825	81.3
反應生成物(2號爐)	115.08.04	6.11	7.21	56.2	2000	882	103	14800	257	350
有害事業廢棄物認定標準		-	-	-	-	-	-	-	-	-

監測點位	監測日期	有機汞 (mg/kg)	單位容積 重 (kg/m ³)	戴奧辛及呋喃 (ng I- TEQ/g)
飛灰(2號爐)	115.08.04	ND	1010	0.141
反應生成物(2號爐)	115.08.04	ND	604	0.114
有害事業廢棄物認定標準		-	-	1