

連續自動監測紀錄月報表

中華民國111年3月31日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P001			
	SO ₂ 二氧化硫	NO _x 氮氧化物	CO 一氧化碳	O ₂ 氧氣	DUST 粉塵濃度	MASS 排放流率	H ₂ O 水份	HCL 鹽酸	OPAC 不透光率	TEMP 溫度	VEL 流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	1.56	53.75	9.25	10.83	1.85	79945.46	16.73	13.42	1.23	181.91	13.92
02	2.29	53.14	9.34	10.99	1.82	79282.67	15.53	15.62	1.21	185.95	13.97
03	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16	6.88	50.96	12.08	12.16	1.40	78956.19	13.68	14.23	0.93	157.87	14.48
17	5.06	56.51	6.35	11.38	1.43	78257.76	14.61	13.68	0.95	169.52	13.73
18	4.27	49.92	7.47	10.79	1.43	79471.69	15.83	13.71	0.95	176.49	13.48
19	4.86	46.26	8.00	10.91	1.45	79269.10	15.55	14.03	0.97	172.39	13.44
20	4.45	46.92	7.58	10.68	1.48	79624.22	16.36	14.10	0.99	174.47	13.39
21	4.06	46.71	7.09	10.80	1.49	79949.36	16.64	13.96	0.99	175.64	13.68
22	3.68	50.10	5.23	10.71	1.46	81054.44	16.70	14.50	0.97	176.63	13.79
23	4.82	45.27	7.69	10.81	1.48	80691.87	15.59	14.41	0.98	175.77	13.65
24	2.76	40.30	9.46	10.65	1.55	80338.52	16.31	14.20	1.04	179.72	13.61
25	2.83	46.44	9.49	10.39	1.64	82047.55	17.46	13.84	1.09	180.92	13.80
26	3.43	52.29	7.33	10.49	1.58	80632.34	17.04	14.03	1.06	181.69	13.63
27	3.90	53.44	7.57	10.41	1.49	81915.81	16.70	13.11	1.00	180.24	13.65
28	3.78	55.23	5.55	10.38	1.50	81682.58	16.80	12.48	1.00	180.25	13.58
29	2.71	55.57	7.82	10.41	1.57	81063.08	17.62	11.36	1.04	182.71	13.72
30	3.16	54.70	7.31	10.27	1.60	80360.79	17.71	12.19	1.07	182.77	13.45
31	3.68	56.13	6.23	10.36	1.54	79773.51	16.86	12.45	1.02	180.47	13.25
監測日數	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	3.79	50.76	7.82	10.75	1.54	80239.83	16.32	13.63	1.03	177.52	13.68
最大值	6.88	56.51	12.08	12.16	1.85	82047.55	17.71	15.62	1.23	185.95	14.48
發生日期											
最小值	1.56	40.30	5.23	10.27	1.40	78257.76	13.68	11.36	0.93	157.87	13.25
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

連續自動監測紀錄月報表

中華民國111年3月31日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P002	
項目 日期	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	DUST	MASS	H ₂ O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	℃	m/s
01	3.46	59.23	6.76	11.14	1.63	80890.67	16.93	13.98	1.09	196.24	15.04
02	4.25	54.23	8.38	11.01	1.65	82207.44	16.26	15.47	1.10	198.22	15.02
03	3.41	54.40	6.30	11.04	1.70	81627.39	16.14	13.31	1.13	192.82	14.76
04	3.37	56.06	7.33	10.93	1.71	82891.71	17.19	12.65	1.14	193.96	15.06
05	3.99	53.81	8.78	10.98	1.71	79444.86	16.62	12.14	1.14	192.02	14.29
06	4.01	53.55	8.05	10.77	1.68	78209.03	16.65	12.54	1.12	188.26	13.73
07	4.18	53.00	9.24	10.69	1.64	79167.20	16.97	12.57	1.09	188.31	13.84
08	3.55	57.14	7.76	10.75	1.63	80036.67	17.10	12.58	1.09	190.57	14.17
09	3.52	48.85	7.90	10.73	1.55	78173.61	17.18	12.28	1.03	188.35	13.75
10	4.17	44.80	10.34	10.81	1.55	77295.70	16.81	12.14	1.03	188.48	13.66
11	3.58	48.18	9.37	10.85	1.60	77720.85	17.09	12.79	1.07	189.64	13.85
12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
25	7.38	55.22	8.34	11.47	1.01	79760.15	15.41	12.74	0.67	179.39	14.52
26	5.71	58.43	10.94	11.28	1.07	80171.66	16.41	12.54	0.71	179.48	14.48
27	5.61	55.04	8.46	10.99	1.23	83219.51	16.54	12.51	0.82	179.40	14.62
28	5.49	58.21	8.27	10.96	1.38	84749.04	16.36	12.56	0.92	184.28	14.97
29	4.27	58.63	10.34	10.91	1.47	84109.49	17.31	12.46	0.98	186.31	15.02
30	4.63	53.75	9.82	10.73	1.51	83366.75	17.66	12.55	1.01	186.93	14.71
31	5.13	51.93	9.15	10.62	1.52	83444.72	17.25	12.67	1.01	184.28	14.40
監測日數	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	4.43	54.14	8.64	10.93	1.51	80915.91	16.77	12.80	1.01	188.16	14.44
最大值	7.38	59.23	10.94	11.47	1.71	84749.04	17.66	15.47	1.14	198.22	15.06
發生日期											
最小值	3.37	44.80	6.30	10.62	1.01	77295.70	15.41	12.14	0.67	179.39	13.66
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管