

連續自動監測紀錄月報表

中華民國109年3月31日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P001			
	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	DUST	MASS	H ₂ O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫 ppm	氮氧化物 ppm	一氧化碳 ppm	氧氣 %	粉塵濃度 mg/m ³	排放流率 Nm ³ /hr	水份 %	鹽酸 ppm	不透光率 %	溫度 ℃	流速 m/s
01	3.43	62.29	5.14	10.44	2.75	83300.74	18.32	14.77	1.15	181.00	14.20
02	3.39	63.71	4.70	10.58	2.70	82928.28	18.03	14.14	1.12	180.48	14.28
03	3.31	64.10	4.43	10.42	2.71	83377.49	18.61	14.63	1.13	182.94	14.63
04	3.45	62.71	5.26	10.39	2.65	83991.26	18.47	14.36	1.10	182.36	14.33
05	3.64	63.48	5.77	10.45	2.59	84184.00	17.99	14.29	1.08	180.99	14.32
06	3.40	63.42	6.65	10.49	2.63	83045.31	18.55	14.42	1.10	182.23	14.31
07	3.30	63.43	7.56	10.44	2.70	82426.16	18.67	14.48	1.13	181.59	14.15
08	3.39	63.12	5.75	10.35	2.68	82484.90	18.91	14.45	1.12	181.52	14.07
09	3.57	63.03	7.37	10.66	2.63	80807.31	18.32	14.34	1.10	180.14	14.07
10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22	11.78	67.44	15.23	11.18	2.49	78389.32	15.33	16.45	1.04	159.58	13.22
23	6.88	67.09	12.54	10.51	2.38	81226.55	15.69	14.34	0.99	153.68	12.72
24	6.89	65.40	11.01	10.74	2.23	81120.37	15.71	14.38	0.93	160.35	13.19
25	6.13	65.09	10.67	10.67	2.32	80708.52	16.60	13.94	0.96	165.17	13.31
26	5.44	66.34	9.21	10.86	2.37	80521.22	16.59	14.10	0.99	168.45	13.64
27	5.15	63.84	9.11	11.08	2.35	78949.90	16.80	13.72	0.98	169.93	13.74
28	5.36	64.31	7.75	11.07	2.28	79842.37	16.51	13.97	0.95	169.11	13.81
29	5.01	63.55	8.60	11.05	2.37	81443.48	16.45	13.67	0.99	175.87	14.25
30	5.07	63.68	8.82	10.93	2.40	80070.73	16.81	13.79	1.00	168.52	13.67
31	5.19	63.46	8.55	10.97	2.44	79497.14	17.11	13.63	1.01	170.84	13.77
監測日數	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	4.94	64.18	8.11	10.70	2.51	81490.27	17.34	14.31	1.05	173.41	13.88
最大值	11.78	67.44	15.23	11.18	2.75	84184.00	18.91	16.45	1.15	182.94	14.63
發生日期											
最小值	3.30	62.29	4.43	10.35	2.23	78389.32	15.33	13.63	0.93	153.68	12.72
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

連續自動監測紀錄月報表

中華民國109年3月31日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P002			
	SO ₂ 二氧化硫	NO _x 氮氧化物	CO 一氧化碳	O ₂ 氧氣	DUST 粉塵濃度	MASS 排放流率	H ₂ O 水份	HCL 鹽酸	OPAC 不透光率	TEMP 溫度	VEL 流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	4.85	63.60	7.61	11.33	2.63	77918.87	16.38	14.56	1.10	184.21	14.28
02	4.63	64.97	7.12	11.46	2.59	77909.54	16.22	13.03	1.08	183.88	14.44
03	4.94	63.96	8.86	11.17	2.62	79729.38	17.39	13.53	1.09	186.09	14.62
04	4.64	63.77	8.11	11.18	2.66	79676.95	17.44	13.55	1.11	186.26	14.64
05	4.24	64.30	8.37	10.97	2.69	81284.61	17.37	12.38	1.12	185.45	14.58
06	4.00	64.71	9.34	11.24	2.75	78955.30	17.51	12.52	1.14	185.75	14.60
07	4.44	65.35	9.11	11.05	2.84	79554.87	17.81	12.86	1.18	185.26	14.47
08	4.14	63.61	9.53	10.87	2.86	79840.62	18.21	13.63	1.19	185.58	14.34
09	4.01	64.71	11.37	11.01	2.82	78489.17	18.18	14.20	1.17	185.39	14.28
10	4.96	64.92	7.91	10.97	2.74	80874.49	17.66	14.57	1.14	186.03	14.59
11	4.59	66.23	6.47	11.12	2.65	81549.07	16.81	13.42	1.10	183.11	14.68
12	4.86	66.83	8.81	11.10	2.58	80999.10	16.46	13.09	1.07	182.97	14.49
13	5.10	68.09	9.26	11.03	2.54	81108.41	17.16	14.28	1.06	183.80	14.55
14	5.23	68.31	10.93	10.87	2.54	83440.54	17.02	14.84	1.06	182.61	14.68
15	4.92	66.49	9.45	11.03	2.58	82831.94	16.12	13.80	1.07	183.22	14.67
16	4.75	67.16	9.27	11.02	2.67	82943.76	16.25	13.67	1.11	184.89	14.73
17	4.61	67.97	10.04	11.11	2.78	81030.06	16.51	12.54	1.16	184.67	14.57
18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
25	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
28	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
29	5.90	63.88	10.16	11.57	1.79	76199.12	15.59	13.76	0.75	167.79	13.67
30	5.44	66.27	10.39	11.63	1.93	76899.02	15.89	13.38	0.80	168.07	13.96
31	5.66	66.04	9.33	11.67	2.09	76270.61	16.19	13.13	0.87	174.09	14.15
監測日數	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	4.80	65.56	9.07	11.17	2.57	79875.27	16.91	13.54	1.07	182.46	14.45
最大值	5.90	68.31	11.37	11.67	2.86	83440.54	18.21	14.84	1.19	186.26	14.73
發生日期											
最小值	4.00	63.60	6.47	10.87	1.79	76199.12	15.59	12.38	0.75	167.79	13.67
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管