

# 連續自動監測紀錄月報表

中華民國112年3月31日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P001			
	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	O <sub>2</sub>	DUST	MASS	H <sub>2</sub> O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	4.46	57.89	5.38	11.37	2.04	76361.08	15.67	9.51	1.36	180.97	13.84
02	4.24	59.21	5.79	11.05	1.98	79782.15	15.59	10.46	1.32	182.72	14.03
03	4.04	58.49	7.81	11.13	1.98	79497.01	15.63	9.60	1.32	184.04	14.15
04	4.21	57.07	8.05	11.09	1.97	78704.82	15.62	10.39	1.32	181.90	13.88
05	4.24	55.50	7.08	10.97	1.95	80759.48	16.14	10.10	1.30	183.87	14.21
06	4.22	56.10	5.74	10.84	1.94	81002.99	16.26	9.76	1.30	183.31	14.08
07	4.30	53.92	7.77	11.06	1.90	79527.99	15.65	9.63	1.26	183.66	14.05
08	3.98	52.38	8.06	10.99	1.90	79703.81	16.35	9.69	1.27	184.24	14.11
09	4.01	53.05	7.92	10.67	1.89	81453.77	16.33	9.86	1.26	182.87	13.93
10	4.30	56.83	9.45	10.95	1.89	80541.39	16.12	10.29	1.26	174.90	13.85
11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
24	8.45	54.49	9.79	12.36	1.67	71442.95	14.12	10.03	1.12	170.79	13.79
25	7.57	59.00	8.59	12.10	1.66	71550.85	14.80	10.92	1.11	167.15	13.46
26	6.81	58.26	7.61	12.12	1.70	72255.34	14.43	10.53	1.13	169.19	13.64
27	6.20	61.93	7.27	12.26	1.70	71185.91	14.51	10.23	1.14	171.72	13.74
28	5.78	63.22	7.21	12.20	1.73	71680.63	15.16	10.95	1.16	173.69	13.92
29	5.80	63.51	7.99	12.11	1.76	72062.25	15.43	10.73	1.17	175.00	13.92
30	5.74	63.68	6.77	11.74	1.69	75074.93	15.49	11.00	1.13	176.69	14.00
31	5.79	62.97	6.31	11.53	1.67	76767.32	15.65	11.18	1.12	178.24	14.07
監測日數	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	5.23	58.19	7.48	11.47	1.83	76630.82	15.50	10.27	1.23	178.05	13.93
最大值	8.45	63.68	9.79	12.36	2.04	81453.77	16.35	11.18	1.36	184.24	14.21
發生日期											
最小值	3.98	52.38	5.38	10.67	1.66	71185.91	14.12	9.51	1.11	167.15	13.46
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

