

連續自動監測紀錄月報表

中華民國106年03月31日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P001	
項目 日期	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	DUST	MASS	H ₂ O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	0.64	75.85	46.31	14.23	2.83	63462.60	23.99	5.55	1.41	118.45	10.57
02	0.43	75.44	44.24	14.31	1.87	63343.17	23.39	4.77	0.93	117.30	10.65
03	1.34	76.54	45.65	14.24	1.72	63441.91	23.58	5.38	0.86	118.83	10.6
04	2.08	75.78	51.01	14.20	2.95	64025.99	24.03	6.06	1.48	119.69	10.65
05	2.81	82.18	20.17	14.49	2.83	61539.37	24.48	5.03	1.42	119.92	10.69
06	0.99	77.44	28.54	14.51	2.67	62137.98	24.28	4.03	1.34	118.38	10.8
07	2.59	80.05	27.49	14.60	1.89	60791.64	24.13	4.51	0.95	117.40	10.68
08	4.42	83.11	25.88	14.61	2.65	60485.86	24.03	4.98	1.33	117.42	10.64
09	5.36	78.79	37.14	14.51	2.73	61794.33	24.09	4.41	1.36	118.58	10.74
10	6.84	78.90	35.27	14.53	3.68	61063.97	24.47	5.41	1.84	119.69	10.68
11	8.91	69.97	44.64	14.02	3.37	65444.11	24.76	6.89	1.69	121.23	10.66
12	9.31	66.72	60.72	13.91	3.70	66539.77	24.96	6.57	1.85	121.85	10.68
13	6.65	74.89	38.00	14.22	3.76	63265.97	24.86	6.70	1.85	120.24	10.57
14	1.35	80.48	30.96	14.43	1.95	61429.89	24.71	6.05	0.98	117.92	10.52
15	1.39	79.98	31.86	14.38	1.84	62415.19	24.25	5.16	0.92	118.30	10.63
16	1.68	78.25	23.23	14.47	2.10	60858.98	24.93	6.37	1.05	119.18	10.52
17	3.67	80.18	32.32	14.38	2.06	61919.75	25.07	5.33	1.03	120.11	10.59
18	4.82	78.53	37.22	14.34	2.13	61928.31	24.95	5.79	1.06	121.03	10.56
19	6.20	79.04	32.05	14.35	2.31	62400.94	24.87	7.17	1.15	121.05	10.64
20	5.05	78.00	27.93	14.28	2.77	62411.08	25.57	5.46	1.38	121.55	10.55
21	3.62	75.73	29.43	14.28	2.34	61232.09	25.34	4.00	1.17	120.06	10.34
22	4.36	79.92	24.39	14.37	2.46	62197.45	25.01	4.11	1.23	121.17	10.66
23	4.63	83.23	25.94	14.44	2.74	62040.18	24.92	5.01	1.37	120.20	10.71
24	5.99	81.95	30.00	14.42	2.43	61628.20	24.76	5.39	1.21	121.53	10.64
25	4.15	82.29	26.49	14.51	2.36	61126.00	24.35	5.89	1.18	119.95	10.67
26	1.73	79.86	22.37	14.49	2.40	59366.40	24.30	6.73	1.20	118.68	10.29
27	6.86	85.15	24.58	14.51	2.34	60687.81	23.90	7.43	1.17	120.60	10.6
28	5.59	80.43	24.55	14.33	2.37	61712.50	24.85	4.82	1.18	122.27	10.54
29	4.55	76.92	28.96	14.33	2.92	61896.11	25.03	6.09	1.46	121.71	10.56
30	4.73	80.05	27.55	14.39	2.87	61605.46	25.03	5.59	1.43	122.24	10.61
31	4.63	82.98	23.04	14.52	2.75	60442.51	24.95	6.27	1.37	121.11	10.58
監測日數	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
平均值	4.11	78.67	32.51	14.37	2.57	62085.02	24.58	5.58	1.29	119.92	10.61
最大值	9.31	85.15	60.72	14.61	3.76	66539.77	25.57	7.43	1.85	122.27	10.80
發生日期	12	27	12	8	13	12	20	27	12	28	6
最小值	0.43	66.72	20.17	13.91	1.72	59366.40	23.39	4.00	0.86	117.30	10.29
發生日期	2	12	5	12	3	26	2	21	3	2	26
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

連續自動監測紀錄月報表

中華民國106年03月31日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P002	
項目 日期	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	DUST	MASS	H ₂ O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	℃	m/s
01	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
02	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
03	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
04	8.82	83.58	33.68	14.46	3.73	70511.66	3.51	5.70	1.87	126.94	12.16
05	8.03	80.46	24.67	14.11	3.72	74393.88	4.42	8.27	1.86	127.30	12.18
06	7.26	74.01	17.85	13.77	3.76	76129.62	5.20	5.27	1.88	125.64	11.84
07	6.98	79.40	18.46	13.77	3.49	75840.28	13.39	5.59	1.75	125.19	11.77
08	6.96	78.73	20.14	13.71	3.55	76746.76	19.54	5.86	1.77	125.04	11.83
09	7.56	76.22	19.50	13.75	3.47	76516.28	19.71	9.98	1.73	126.02	11.88
10	7.70	71.16	23.54	13.72	3.52	76977.70	19.24	8.02	1.76	127.07	11.92
11	7.84	91.82	67.31	14.09	3.76	76325.43	17.85	8.71	1.84	127.54	12.4
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	7.61	83.25	22.17	14.07	3.83	70722.54	20.19	6.70	1.92	126.90	11.51
14	7.46	91.14	16.80	14.16	3.68	72854.68	20.40	6.41	1.84	125.98	11.98
15	9.39	79.40	25.75	13.98	3.65	74073.76	21.07	10.75	1.82	126.64	11.88
16	7.77	81.87	15.53	13.87	3.83	74192.04	19.67	8.39	1.91	127.52	11.74
17	8.18	85.06	17.91	13.86	3.84	75721.58	19.76	8.00	1.92	128.39	12.02
18	8.29	79.03	16.98	13.78	3.82	75744.25	19.80	7.51	1.91	129.07	11.9
19	8.36	75.76	16.88	13.73	3.70	76415.51	19.42	7.33	1.84	129.05	11.94
20	8.12	71.58	16.91	13.68	3.66	77060.29	18.31	7.07	1.83	129.47	11.95
21	8.39	74.73	17.48	13.78	3.63	75443.43	19.00	9.25	1.81	128.68	11.84
22	8.86	70.92	20.09	13.77	3.67	76404.76	19.16	9.43	1.83	129.30	11.98
23	8.47	78.30	13.87	13.88	3.70	74864.98	19.38	7.63	1.85	128.39	11.91
24	9.49	75.76	21.39	13.91	3.64	75139.79	19.33	10.52	1.82	129.39	12.04
25	8.49	76.43	18.41	13.94	3.70	74390.39	19.89	7.22	1.85	128.10	11.92
26	7.56	80.03	14.11	13.96	3.47	74842.22	19.66	7.47	1.73	127.00	11.99
27	9.93	75.90	14.28	13.92	3.60	74781.76	20.26	11.48	1.80	128.26	11.94
28	8.84	75.28	15.01	13.89	3.77	75933.84	19.23	7.77	1.88	129.28	12.12
29	8.04	73.46	15.20	13.88	3.51	75925.07	19.09	7.11	1.75	128.97	12.08
30	7.89	72.70	16.10	13.73	3.40	76383.97	18.52	6.60	1.70	129.31	11.94
31	7.88	75.67	16.13	14.02	3.58	74429.28	19.16	6.63	1.79	128.57	12.08
監測日數	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
平均值	8.15	78.21	20.60	13.90	3.65	75139.47	17.56	7.80	1.82	127.74	11.95
最大值	9.93	91.82	67.31	14.46	3.84	77060.29	21.07	11.48	1.92	129.47	12.40
發生日期	27	11	11	4	17	20	15	27	13	20	11
最小值	6.96	70.92	13.87	13.68	3.40	70511.66	3.51	5.27	1.70	125.04	11.51
發生日期	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管