底渣檢測結果

「底渣檢測數據」

監測點位	監測日期	氯鹽 (%)	硫酸鹽 (%)	TCLP_總砷 (mg/L)	TCLP_總鋇 (mg/L)	TCLP_總鎘 (mg/L)	TCLP_總鉻 (mg/L)	TCLP_六價鉻 (mg/L)	TCLP_總銅 (mg/L)	TCLP_總汞 (mg/L)
底渣(2號爐)	115.10.01	1.46	0.02	ND	0.975	ND	0.249	0.11	0.600	ND
有害事業廢棄物認定標準		-	-	5	100	1	5	2.5	15	0.2

監測點位	監測日期	TCLP_總鉛 (mg/L)	pH	TCLP_總硒 (mg/L)	TCLP_總鋅 (mg/L)	含水率 (%)	固定碳 (%)	二氧化矽 (%)	三氧化二鋁 (%)	三氧化二鐵 (%)
底渣(2號爐)	115.10.01	ND	12.37(24.9℃)	ND	<0.050	15.7	9.10	23.0	7.15	4.32
有害事業廢棄物認定標準		5	-	1	-	-	-	-	-	-

監測點位	監測日期	氧化鈣 (%)	總汞 (mg/kg)	總砷 (mg/kg)	總鉛 (mg/kg)	總銅 (mg/kg)	總鉻 (mg/kg)	總鋅 (mg/kg)	總鋇 (mg/kg)	總鎘 (mg/kg)
底渣(2號爐)	115.10.01	39.5	0.357	<20.0	429	1640	314	4820	1400	18.7
有害事業廢棄物認定標準		-	-	-	-	-	-	-	-	-

監測點位	監測日期	有機汞 (mg/kg)	單位容積重 (kg/m^3)	戴奧辛及呋喃 (ng I-TEQ/g)	灼燒減量 (%)
底渣(2號爐)	115.10.01	ND	1774	0.006	0.4
有害事業廢棄物認定標準		-	-	1	-

飛灰與反應生成物檢測結果

「飛灰與反應生成物檢測數據」

監測點位	監測日期	氯鹽 (%)	硫酸鹽 (%)	TCLP_總砷 (mg/L)	TCLP_總鋇 (mg/L)	TCLP_總鎘 (mg/L)	TCLP_總鉻 (mg/L)	TCLP_六價鉻 (mg/L)	TCLP_總銅 (mg/L)	TCLP_總汞 (mg/L)
飛灰(2號爐)	115.10.01	10.5	0.70	ND	1.44	ND	5.86	3.34	ND	<0.0020(0.00048)
反應生成物(2號爐)	115.10.01	39.0	6.47	<0.100(0.0354)	0.545	15.2	0.075	ND	23.7	0.0805
有害事業廢棄物認定標準		-	-	5	100	1	5	2.5	15	0.2

監測點位	監測日期	TCLP_總鉛 (mg/L)	pH	TCLP_總硒 (mg/L)	TCLP_總鋅 (mg/L)	含水率 (%)	固定碳 (%)	二氧化矽 (%)	三氧化二鋁 (%)	三氧化二鐵 (%)
飛灰(2號爐)	115.10.01	ND	11.81(24.8℃)	<0.100(0.0800)	<0.050	0.03	4.67	10.9	5.50	1.84
反應生成物(2號爐)	115.10.01	8.92	11.77(24.9℃)	<0.100(0.0376)	371	0.36	4.84	3.56	0.41	0.20
有害事業廢棄物認定標準		5	-	1	-	-	-	-	-	-

監測點位	監測日期	氧化鈣 (%)	總汞 (mg/kg)	總砷 (mg/kg)	總鉛 (mg/kg)	總銅 (mg/kg)	總鉻 (mg/kg)	總鋅 (mg/kg)	總鋇 (mg/kg)	總鎘 (mg/kg)
飛灰(2號爐)	115.10.01	37.0	0.849	<20.0	362	758	478	6890	1210	68.6
反應生成物(2號爐)	115.10.01	5.07	3.40	<20.0	2210	941	99.0	22000	264	334
有害事業廢棄物認定標準		-	-	-	-	-	-	-	-	-

監測點位	監測日期	有機汞 (mg/kg)	單位容積重 (kg/m^3)	戴奧辛及呋喃 (ng I-TEQ/g)
飛灰(2號爐)	115.10.01	ND	1022	0.198
反應生成物(2號爐)	115.10.01	ND	630	0.167
有害事業廢棄物認定標準		-	-	1