

# 連續自動監測紀錄月報表

中華民國113年3月31日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P001	
項目 日期	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	O <sub>2</sub>	DUST	MASS	H <sub>2</sub> O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	氧氣	粉塵濃 度	排放流率	水份	鹽酸	不透光 率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	1.43	38.49	8.81	10.78	1.29	78865.77	19.24	9.77	1.00	181.89	14.12
02	1.82	36.85	9.27	10.93	1.33	78876.63	18.80	10.35	1.03	182.69	14.25
03	1.98	36.79	7.82	11.19	1.32	75501.21	18.67	10.30	1.02	182.04	13.96
04	2.50	43.57	10.29	11.65	1.33	72402.93	17.59	9.88	1.03	181.84	13.77
05	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19	10.16	26.43	27.05	16.56	1.12	100933.46	9.72	3.84	0.86	102.52	13.56
20	2.76	52.14	8.39	11.32	1.15	77599.51	17.37	9.78	0.89	181.00	14.29
21	3.60	48.42	10.71	11.68	1.18	74546.61	17.02	9.62	0.91	175.46	14.01
22	2.96	48.41	9.20	11.84	1.19	72881.97	16.91	9.69	0.92	185.65	14.24
23	2.97	44.55	8.20	11.96	1.25	70618.79	17.00	8.88	0.97	187.35	14.05
24	3.36	44.95	8.38	12.12	1.25	68505.83	17.18	8.80	0.97	179.08	13.65
25	3.42	44.96	9.53	12.34	1.22	67176.70	17.13	8.70	0.94	180.02	13.76
26	3.42	42.70	10.01	12.15	1.19	69422.05	17.02	9.63	0.92	178.20	13.82
27	3.93	38.62	11.47	12.17	1.20	69006.86	16.51	10.95	0.93	176.64	13.64
28	3.74	43.19	9.16	12.30	1.27	67282.18	16.54	9.63	0.98	179.49	13.59
29	3.35	40.93	8.15	11.69	1.28	72441.00	16.44	8.85	0.99	179.89	13.68
30	3.38	33.73	8.75	11.08	1.29	76714.31	16.47	9.15	1.00	181.03	13.62
31	3.14	31.27	10.68	11.08	1.28	75631.11	16.85	8.57	0.99	179.47	13.45
監測日數	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
平均值	3.41	40.94	10.35	11.93	1.24	74612.17	16.85	9.20	0.96	176.13	13.85
最大值	10.16	52.14	27.05	16.56	1.33	100933.46	19.24	10.95	1.03	187.35	14.29
發生日期											
最小值	1.43	26.43	7.82	10.78	1.12	67176.70	9.72	3.84	0.86	102.52	13.45
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----

備註

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

# 連續自動監測紀錄月報表

中華民國113年3月31日

		管制編號				F0501686		煙道排放口編		P002	
項目 日期	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	O <sub>2</sub>	DUST	MASS	H <sub>2</sub> O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	1.23	40.53	9.15	10.60	1.19	82406.26	20.40	11.18	0.91	195.75	15.15
02	1.86	41.63	8.08	10.53	1.19	83869.08	20.04	11.60	0.92	193.72	15.17
03	1.41	38.28	9.17	10.52	1.18	82847.34	21.19	10.92	0.91	194.48	15.21
04	1.60	40.21	8.53	10.71	1.13	80530.45	20.13	11.23	0.87	193.63	14.80
05	1.49	32.59	8.96	10.89	1.08	79417.24	20.35	11.73	0.83	190.27	14.78
06	2.43	35.11	9.15	10.51	1.01	83120.02	20.25	12.40	0.78	187.89	14.84
07	1.97	39.85	8.95	10.06	0.97	86784.19	20.22	11.43	0.75	188.12	14.87
08	1.83	41.67	10.70	10.21	0.99	86348.91	19.52	10.72	0.76	190.13	14.95
09	1.85	44.55	9.20	10.36	0.98	86090.88	19.36	10.68	0.75	190.17	15.09
10	1.50	43.39	7.77	10.22	0.96	85362.21	20.21	10.08	0.75	192.11	14.97
11	1.23	43.33	7.90	10.24	1.01	84440.12	20.29	9.56	0.78	191.68	14.84
12	1.85	45.90	7.88	10.27	1.03	84652.26	19.73	9.76	0.79	190.64	14.78
13	2.77	44.26	7.38	11.48	1.04	83187.17	17.58	8.71	0.80	191.59	14.72
14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
25	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
27	3.93	46.97	17.99	14.00	0.55	70946.20	14.54	7.15	0.43	173.48	13.95
28	2.75	50.26	10.82	12.32	0.63	66201.92	17.07	10.16	0.49	194.77	13.95
29	2.57	42.54	9.68	11.62	0.74	71257.72	17.54	8.88	0.56	189.78	13.83
30	3.13	33.61	9.72	11.13	0.82	74023.83	17.54	9.37	0.62	185.54	13.52
31	3.15	33.58	11.34	11.33	0.84	73411.76	17.50	9.03	0.64	186.58	13.71
監測日數	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	2.14	41.01	9.58	10.94	0.96	80272.09	19.08	10.26	0.74	190.02	14.62
最大值	3.93	50.26	17.99	14.00	1.19	86784.19	21.19	12.40	0.92	195.75	15.21
發生日期											
最小值	1.23	32.59	7.38	10.06	0.55	66201.92	14.54	7.15	0.43	173.48	13.52
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管