連續自動監測紀錄月報表

中華民國115年10月31日

管制編號	F0501686	煙道排放口編	P001

項目 / 日期	SO_2 二氧化硫	NOx 氮氧化物	CO 一氧化碳	O_2 氧氣	DUST 粉塵濃度	MASS 排放流率	H2O 水份	HCL 鹽酸	OPAC 不透光率	TEMP 溫度	VEL 流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m3	Nm3/hr	%	ppm	%	℃	m/s
01	0.96	48.06	9.16	11.50	0.99	72644.01	19.38	6.68	0.76	185.28	14.10
02	0.86	50.47	11.24	11.36	1.00	71839.33	19.46	5.94	0.77	195.24	14.04
03	1.11	53.24	11.12	11.39	1.00	72106.91	19.57	6.42	0.77	193.13	14.10
04	1.09	52.86	10.55	11.43	0.70	71873.97	19.60	5.00	0.78	192.15	14.09
05	0.84	45.28	10.95	11.17	1.02	73058.47	20.10	5.34	0.79	194.36	14.10
06	0.58	49.72	10.22	11.00	1.01	75180.30	20.32	6.17	0.77	198.73	14.43
07	1.09	52.68	10.42	11.31	0.99	72813.48	20.01	5.52	0.76	197.82	14.33
08	1.19	51.77	13.02	11.55	0.96	71340.54	19.50	6.42	0.74	190.14	14.08
09	1.00	57.15	11.98	11.80	1.01	68313.17	19.86	6.99	0.78	194.21	14.03
10	0.77	58.16	12.04	11.82	0.99	68414.81	20.16	6.51	0.77	193.75	14.13
11	1.37	63.04	11.93	11.81	0.97	68874.01	19.47	7.06	0.75	189.25	13.95
12	0.52	53.97	10.14	11.76	0.97	68954.26	19.42	6.31	0.75	193.87	14.04
13	0.26	52.55	13.07	11.80	0.98	69366.65	19.93	6.07	0.75	200.05	14.44
14	0.49	48.93	13.81	11.81	0.99	68795.81	19.24	6.80	0.77	194.26	14.04
15	0.63	53.03	12.86	11.91	0.99	68323.97	19.46	6.92	0.76	187.54	13.93
16	0.24	54.24	12.94	11.77	1.02	68116.25	19.99	6.37	0.79	194.89	14.00
17	0.28	55.60	12.45	11.79	1.02	67517.03	19.93	5.46	0.78	193.65	13.85
18	0.42	57.43	12.62	11.98	1.00	68111.56	19.61	5.19	0.77	191.22	14.13
19	0.30	52.37	11.26	12.00	1.04	66544.71	19.51	5.73	0.80	195.15	13.94
20	0.29	45.13	13.79	11.86	1.13	67925.68	20.00	2.46	0.87	194.28	14.06
21	0.29	50.08	12.61	11.76	1.17	68674.49	19.86	5.68	0.90	191.77	13.98
22	0.26	52.65	13.37	11.88	1.16	68265.10	19.36	7.05	0.89	186.38	13.84
23	0.27	48.52	13.18	11.95	1.14	67757.04	19.97	8.72	0.88	191.78	14.10
24	0.15	56.01	13.18	11.80	1.13	69207.87	20.22	9.07	0.87	190.08	14.15
25	0.17	56.54	10.61	11.81	1.10	69089.81	20.34	7.10	0.84	187.96	14.12
26	0.10	53.68	9.56	11.23	1.09	74095.02	20.18	7.81	0.84	193.16	14.35
27	0.12	52.19	10.93	11.50	1.08	72344.97	19.65	8.94	0.84	196.82	14.43
28	0.01	56.46	9.99	11.28	1.10	73022.62	20.13	5.82	0.85	194.18	14.28
29	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
30	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
31	2.43	30.31	11.90	16.78	0.97	74401.68	11.83	1.78	0.74	179.83	13.19
監測日數	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
平均值	0.62	52.14	11.76	11.82	1.02	70240.47	19.52	6.25	0.80	192.45	14.08
最大值	2.43	63.04	13.81	16.78	1.17	75180.30	20.34	9.07	0.90	200.05	14.44
發生日期											
最小值	0.01	30.31	9.16	11.00	0.70	66544.71	11.83	1.78	0.74	179.83	13.19
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	--------	--------	--------	--------	60	20	--------	--------
備　　註											

廠長　　維修組長　　操作組長　　值班主管

連續自動監測紀錄月報表

中華民國115年10月31日

管制編號	F0501686	煙道排放口編	P002

項目 / 日期	SO_2 二氧化硫 ppm	NOx 氮氧化物 ppm	CO 一氧化碳 ppm	O_2 氧氣 %	DUST 粉塵濃度 mg/m3	MASS 排放流率 Nm3/hr	H2O 水份 %	HCL 鹽酸 ppm	OPAC 不透光率 %	TEMP 溫度 ℃	VEL 流速 m/s
01	0.97	57.28	11.12	10.77	1.01	71961.78	20.85	4.67	0.78	191.21	12.86
02	1.15	56.43	13.50	11.29	0.99	72918.11	20.28	4.59	0.76	195.05	13.78
03	1.18	54.46	12.76	10.79	1.01	72554.36	20.97	5.80	0.77	196.59	13.18
04	1.20	58.65	11.50	10.93	0.71	72245.29	21.06	3.98	0.79	195.14	13.28
05	1.25	47.51	11.44	10.40	1.03	74095.11	21.79	5.68	0.79	195.19	13.05
06	0.68	46.98	11.67	10.64	1.03	75036.50	21.66	4.49	0.79	201.97	13.70
07	1.05	49.63	10.64	10.68	1.03	73709.26	20.85	5.56	0.79	199.80	13.32
08	1.83	52.61	13.80	11.01	1.05	70843.06	20.49	5.36	0.81	192.03	12.94
09	1.34	59.52	12.74	11.22	1.06	68483.83	20.98	5.66	0.82	197.64	13.02
10	1.19	57.14	11.97	11.22	1.07	68188.35	21.19	5.32	0.82	196.52	12.97
11	2.00	63.63	12.58	11.33	1.09	69186.80	20.45	5.74	0.84	192.66	13.07
12	1.44	55.64	11.94	11.25	1.11	68953.16	20.32	5.14	0.85	197.16	13.02
13	0.63	49.27	14.59	11.31	1.11	68881.31	20.90	4.46	0.85	202.33	13.32
14	1.15	52.86	15.57	11.38	1.07	68899.60	20.07	5.34	0.82	198.06	13.17
15	0.89	57.15	14.14	11.39	1.07	68585.96	20.40	4.91	0.82	189.37	12.93
16	0.47	54.52	13.42	11.50	1.07	68721.30	20.84	5.05	0.83	199.65	13.47
17	0.35	60.49	13.96	11.58	1.09	67917.23	20.73	4.89	0.84	198.43	13.39
18	0.35	58.44	13.20	11.61	1.10	68404.98	20.56	4.45	0.85	193.17	13.35
19	0.28	59.11	12.22	11.40	1.09	68363.49	20.76	4.60	0.84	197.80	13.19
20	0.63	45.98	15.17	11.06	1.07	70275.69	21.31	4.29	0.83	200.42	13.28
21	0.30	52.19	14.04	11.21	1.05	69145.16	20.99	5.01	0.81	198.04	13.13
22	0.22	57.76	13.81	11.32	1.06	68602.21	21.61	5.41	0.81	189.79	13.04
23	0.20	57.43	14.07	11.39	1.04	68679.22	21.14	6.12	0.79	196.28	13.27
24	0.13	59.01	13.13	11.06	1.00	69862.34	21.55	6.46	0.77	193.59	13.04
25	0.12	58.51	12.47	11.18	1.01	70818.78	21.65	5.44	0.78	193.07	13.41
26	0.05	60.78	11.18	11.09	1.02	71447.51	21.59	3.17	0.79	199.91	13.56
27	0.07	58.13	14.29	11.53	1.00	69778.55	20.68	4.76	0.77	205.54	13.91
28	0.00	54.06	12.56	11.19	1.04	70430.33	21.36	4.46	0.80	200.38	13.48
29	0.01	40.86	13.99	11.36	1.09	67930.49	20.84	3.93	0.84	194.87	13.00
30	0.00	49.52	14.91	11.26	1.08	68728.89	21.01	5.56	0.83	200.40	13.20
31	0.01	51.27	12.80	11.09	1.05	71019.21	20.68	6.63	0.80	195.98	13.22
監測日數	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
平均值	0.68	54.74	13.07	11.18	1.04	70150.58	20.95	5.06	0.81	196.71	13.24
最大值	2.00	63.63	15.57	11.61	1.11	75036.50	21.79	6.63	0.85	205.54	13.91
發生日期											
最小值	0.00	40.86	10.64	10.40	0.71	67917.23	20.07	3.17	0.76	189.37	12.86
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	--------	--------	--------	--------	60	20	--------	--------
備　　註											

廠長　　維修組長　　操作組長　　值班主管