飛灰、底渣與反應生成物檢測結果

「飛灰、底渣與反應生成物檢測數據」

監測點位	監測日期	氯鹽 (%)	硫酸鹽 (%)	TCLP_總砷 (mg/L)	TCLP_總鎘 (mg/L)	TCLP_總鎳 (mg/L)	TCLP_總鉻 (mg/L)	TCLP_六價鉻 (mg/L)	TCLP_總銅 (mg/L)
底渣(2 號爐)	106.01.05	1.15	0.27	ND<0.030	0.417	0.056	ND<0.018	ND<0.01	1.59
反應生成物(2 號爐)	106.01.05	22.9	1.15	0.040	4.01	ND<0.014	0.223	<0.22	0.995
飛灰(2 號爐)	106.01.05	10.3	0.21	ND<0.030	1.72	0.016	6.07	5.87	ND<0.019
有害事業廢棄物認定標準		-	-	5.0	100.0	1.0	5.0	2.5	15.0

監測點位	監測日期	TCLP_總汞 (mg/L)	TCLP_總鉛 (mg/L)	pH	TCLP_總硒 (mg/L)	TCLP_總鋅 (mg/L)	含水率 (%)	固定碳 (%)	二氧化矽 (%)	三氧化二鋁 (%)
底渣(2 號爐)	106.01.05	ND<0.0004	0.023	12.46	ND<0.037	10.2	24.1	5.30	13.3	4.23
反應生成物(2 號爐)	106.01.05	0.160	66.4	11.46	ND<0.037	6.15	3.38	7.22	2.65	0.47
飛灰(2 號爐)	106.01.05	ND<0.0004	ND<0.018	9.86	0.140	<0.050	5.87	1.33	9.12	2.80
有害事業廢棄物認定標準		0.2	5.0	-	1.0	-	-	-	-	-

監測點位	監測日期	三氧化二鐵 (%)	氧化鈣 (%)	總汞 (mg/kg)	總砷 (mg/kg)	總鉛 (mg/kg)	總銅 (mg/kg)	總鉻 (mg/kg)	總鋅 (mg/kg)	總鎖 (mg/kg)	總鎳 (mg/kg)
底渣(2 號爐)	106.01.05	7.13	15.9	<0.200	<10.0	553	998	422	9130	785	<10.0
反應生成物(2 號爐)	106.01.05	0.27	36.4	25.6	16.7	2220	610	96.1	11200	171	217
飛灰(2 號爐)	106.01.05	1.20	13.3	0.853	26.5	885	762	722	9010	951	97.1
有害事業廢棄物認定標準		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

「飛灰、底渣與反應生成物檢測數據」

監測點位	監測日期	有機汞 (mg/kg)	單位容積重 (kg/m^3)	戴奧辛及呋喃 (ng I-TEQ/g)
底渣(2 號爐)	106.01.05	ND<0.0200	1736	0.075
反應生成物(2 號爐)	106.01.05	ND<0.0200	576	1.25
飛灰(2 號爐)	106.01.05	ND<0.0200	984	0.228
有害事業廢棄物認定標準		-	-	1.0

監測點位	監測日期	灼燒減量 (%)
底渣(2 號爐)	106.01.05	2.0
有害事業廢棄物認定標準		-