

連續自動監測紀錄月報表

中華民國110年3月31日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P001			
	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	DUST	MASS	H ₂ O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	3.67	63.01	4.81	10.95	1.62	76901.68	17.50	16.31	1.08	174.46	13.45
02	3.74	65.78	6.90	11.60	1.62	73491.08	16.91	15.17	1.08	174.02	13.64
03	3.90	67.67	5.63	11.54	1.65	73392.49	16.80	16.04	1.10	173.85	13.51
04	3.55	67.62	6.03	11.52	1.66	72284.02	17.02	15.73	1.11	172.95	13.27
05	3.95	68.09	5.98	11.64	1.65	72556.19	16.93	14.87	1.10	174.61	13.58
06	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
07	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
08	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
09	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	7.59	67.19	13.38	12.01	1.29	75674.16	14.05	16.26	0.86	168.16	14.01
20	6.16	66.29	12.26	11.32	1.35	79026.49	15.54	15.15	0.90	174.38	14.02
21	6.74	67.89	11.89	11.18	1.33	81504.85	15.52	15.70	0.89	161.35	13.84
22	5.97	66.67	9.95	11.19	1.36	81934.58	15.37	14.47	0.90	161.42	13.90
23	5.45	65.84	6.90	11.27	1.42	81563.71	15.98	14.23	0.94	163.43	14.11
24	5.34	68.04	8.37	11.54	1.48	80871.78	15.48	13.43	0.98	164.62	14.36
25	5.33	64.90	5.26	11.19	1.52	83534.22	16.15	16.49	1.02	166.81	14.47
26	4.90	66.73	6.41	11.24	1.60	82850.85	16.34	14.09	1.06	170.59	14.60
27	5.16	66.56	6.08	10.97	1.59	82418.56	16.85	15.11	1.06	169.48	14.17
28	5.35	64.73	4.67	10.79	1.58	81570.90	17.86	14.81	1.05	169.00	13.94
29	5.61	65.01	5.12	10.84	1.59	80710.08	17.25	15.25	1.06	168.33	13.74
30	5.57	67.18	5.34	10.99	1.59	79780.48	17.47	12.83	1.06	167.75	13.80
31	5.13	67.85	5.73	11.27	1.59	80199.41	16.90	13.45	1.06	170.07	14.24
監測日數	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	5.17	66.50	7.26	11.28	1.53	78903.64	16.44	14.97	1.02	169.18	13.93
最大值	7.59	68.09	13.38	12.01	1.66	83534.22	17.86	16.49	1.11	174.61	14.60
發生日期											
最小值	3.55	63.01	4.67	10.79	1.29	72284.02	14.05	12.83	0.86	161.35	13.27
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

連續自動監測紀錄月報表

中華民國110年3月31日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P002			
	SO ₂ 二氧化硫	NO _x 氮氧化物	CO 一氧化碳	O ₂ 氧氣	DUST 粉塵濃度	MASS 排放流率	H ₂ O 水份	HCL 鹽酸	OPAC 不透光率	TEMP 溫度	VEL 流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	4.13	62.10	10.18	11.57	1.49	76142.12	16.90	16.19	0.99	183.84	14.38
02	4.01	60.50	10.42	11.63	1.51	76926.31	16.89	15.99	1.01	183.26	14.60
03	4.48	61.25	9.54	11.64	1.51	76761.36	16.63	16.17	1.01	183.23	14.54
04	4.09	64.07	8.85	11.49	1.52	77230.68	16.74	15.04	1.02	183.42	14.43
05	4.43	63.27	9.47	11.77	1.58	74683.08	16.44	14.40	1.05	183.14	14.32
06	4.62	63.09	10.67	11.72	1.61	75542.69	16.08	15.03	1.07	184.43	14.38
07	4.53	61.85	9.01	11.70	1.63	75896.63	16.57	14.31	1.09	182.78	14.45
08	4.51	62.78	8.17	11.76	1.64	75957.98	16.18	13.84	1.09	183.45	14.51
09	4.08	62.90	9.48	11.77	1.63	75532.46	16.54	12.62	1.09	183.82	14.52
10	4.12	61.31	8.92	11.70	1.62	76729.42	16.74	13.37	1.08	184.68	14.70
11	4.08	59.85	9.70	11.65	1.67	76412.73	16.78	13.23	1.11	185.33	14.59
12	3.86	60.86	8.96	11.60	1.70	76520.50	17.07	13.14	1.13	190.21	14.73
13	4.60	60.73	9.55	11.78	1.72	76164.38	15.89	12.66	1.14	191.37	14.82
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
24	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
25	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
26	5.86	66.51	10.21	12.00	1.14	74979.03	15.38	12.43	0.76	169.44	14.13
27	5.00	66.21	11.84	11.46	1.19	77629.37	16.54	15.39	0.79	174.03	14.14
28	5.08	65.53	10.01	11.06	1.22	79332.82	17.97	14.14	0.81	173.83	14.10
29	5.42	63.56	10.13	10.98	1.27	79224.70	17.87	14.58	0.85	174.37	13.96
30	4.98	63.80	11.42	11.01	1.33	79152.50	18.17	13.36	0.89	174.81	14.06
31	5.16	64.35	9.12	11.11	1.31	78890.83	18.20	13.09	0.88	175.18	14.16
監測日數	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	4.58	62.87	9.77	11.55	1.49	76826.82	16.82	14.16	0.99	181.30	14.40
最大值	5.86	66.51	11.84	12.00	1.72	79332.82	18.20	16.19	1.14	191.37	14.82
發生日期											
最小值	3.86	59.85	8.17	10.98	1.14	74683.08	15.38	12.43	0.76	169.44	13.96
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管