

# 連續自動監測紀錄月報表

中華民國106年02月28日

項目 日期	管制編號			F0501686		煙道排放口編		P001			
	SO <sub>2</sub> 二氧化硫	NO <sub>x</sub> 氮氧化物	CO 一氧化碳	O <sub>2</sub> 氧氣	DUST 粉塵濃度	MASS 排放流率	H <sub>2</sub> O 水份	HCL 鹽酸	OPAC 不透光率	TEMP 溫度	VEL 流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
02	4.48	75.48	35.03	14.64	2.73	60464.40	17.35	2.97	1.36	120.59	10.78
03	7.07	79.62	27.05	14.55	3.30	63456.50	18.27	3.50	1.65	122.27	11.21
04	7.30	79.56	30.72	14.52	3.12	62736.74	18.79	6.64	1.56	122.54	11.04
05	6.30	76.15	31.72	14.52	3.96	59339.35	19.23	5.09	1.98	122.72	10.45
06	5.03	77.78	35.41	14.59	3.07	60943.66	18.02	3.36	1.53	121.92	10.82
07	5.16	74.15	32.61	14.50	2.70	62304.84	18.64	2.84	1.35	122.03	10.92
08	5.16	77.37	27.46	14.58	3.36	61737.10	18.60	4.75	1.68	121.93	10.95
09	2.88	76.42	28.78	14.55	3.05	60865.91	17.46	5.88	1.52	119.47	10.68
10	2.54	75.95	26.48	14.50	1.81	61839.58	17.64	4.53	0.90	119.20	10.77
11	3.40	74.66	28.60	14.42	1.56	63859.36	17.11	4.45	0.78	119.48	10.83
12	4.83	78.24	31.46	14.46	1.98	63422.28	17.01	5.59	0.99	120.08	10.96
13	5.09	83.21	36.00	14.66	2.43	61840.23	17.15	5.91	1.21	120.40	11.05
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	6.16	77.96	31.01	14.80	1.14	59830.17	23.00	6.10	0.57	116.16	10.82
24	0.84	66.07	28.21	14.24	0.45	65109.16	23.55	6.68	0.22	116.63	10.82
25	0.99	72.70	28.84	14.19	1.23	63570.27	23.67	5.55	0.61	117.11	10.5
26	0.34	82.11	34.60	14.37	2.10	62302.32	23.49	5.24	1.05	116.99	10.54
27	1.26	81.51	36.14	14.33	1.51	62339.98	23.85	4.10	0.76	117.64	10.5
28	0.95	79.31	35.23	14.33	1.96	62344.51	23.75	4.15	0.98	117.85	10.52
29											
30											
31											
監測日數	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	3.88	77.13	31.41	14.49	2.30	62128.13	19.81	4.85	1.15	119.72	10.79
最大值	7.30	83.21	36.14	14.80	3.96	65109.16	23.85	6.68	1.98	122.72	11.21
發生日期	4	13	27	23	5	24	27	24	5	5	3
最小值	0.34	66.07	26.48	14.19	0.45	59339.35	17.01	2.84	0.22	116.16	10.45
發生日期	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

# 連續自動監測紀錄月報表

中華民國106年02月28日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P002	
項目 日期	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	O <sub>2</sub>	DUST	MASS	H <sub>2</sub> O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	6.26	61.18	31.56	12.94	2.91	73805.46	17.86	8.59	1.45	128.37	10.33
02	5.98	70.97	16.98	12.97	2.73	73638.08	18.31	8.54	1.37	127.31	10.36
03	6.65	71.77	15.05	12.99	2.81	73460.35	19.50	8.96	1.41	129.11	10.39
04	6.91	72.91	16.17	13.16	2.99	71190.42	18.94	7.97	1.50	129.29	10.29
05	6.72	69.89	17.01	13.19	3.12	74014.70	19.33	8.44	1.56	129.34	10.74
06	6.19	72.76	14.69	13.20	3.06	73185.47	18.35	9.78	1.53	128.42	10.62
07	6.38	71.24	15.01	13.18	3.02	75195.53	18.99	8.92	1.51	128.77	10.89
08	6.49	71.22	16.55	13.17	3.09	75308.25	19.13	6.08	1.54	128.98	10.9
09	5.47	79.95	13.82	13.42	2.94	74148.88	17.88	7.03	1.47	126.68	11.01
10	5.44	83.71	12.84	13.45	2.99	75115.91	18.11	7.44	1.49	126.33	11.19
11	6.13	77.65	13.36	13.33	2.90	73094.34	17.40	8.48	1.45	126.24	10.72
12	6.72	80.00	10.92	13.35	3.04	74901.53	17.16	9.94	1.52	127.23	11.04
13	7.08	74.02	13.66	13.07	2.94	74229.56	17.12	11.82	1.47	127.67	10.56
14	6.45	64.75	21.77	12.95	3.13	76107.64	17.31	8.61	1.56	127.96	10.68
15	7.27	56.43	24.67	12.75	3.10	77569.71	18.17	8.50	1.55	129.15	10.65
16	6.81	62.03	23.89	12.87	3.03	76332.21	17.94	7.46	1.51	128.74	10.63
17	6.38	62.49	33.40	12.87	3.06	77469.43	18.81	7.43	1.54	129.04	10.78
18	6.71	64.33	22.97	12.79	3.16	77645.82	19.16	8.25	1.58	129.26	10.72
19	6.66	59.85	21.54	12.70	3.12	80268.66	20.17	8.91	1.56	130.01	10.99
20	6.37	67.80	18.30	12.91	3.30	79014.15	19.79	7.32	1.65	129.85	11.09
21	6.36	69.45	15.69	13.02	3.20	78009.41	18.87	9.99	1.60	129.71	11.1
22	6.50	59.59	25.86	12.76	3.34	80500.87	14.47	7.12	1.67	129.59	11.09
23	6.35	61.77	23.32	12.67	3.23	81688.91	6.59	8.35	1.62	128.45	11.1
24	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
25	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
26	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
27	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
28	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
29											
30											
31											
監測日數	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
平均值	6.45	68.95	19.09	13.03	3.05	75908.49	17.80	8.43	1.53	128.50	10.78
最大值	7.27	83.71	33.40	13.45	3.34	81688.91	20.17	11.82	1.67	130.01	11.19
發生日期	15	10	17	10	22	23	19	13	22	19	10
最小值	5.44	56.43	10.92	12.67	2.73	71190.42	6.59	6.08	1.37	126.24	10.29
發生日期	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管