

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070710	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.54	67.98	14.59	3.46	1.89	87608.72
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.06	67.82	8.74	2.87	1.87	88892.88
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.62	74.07	8.46	1.53	1.87	88075.11
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.52	59.94	19.12	0.30	1.87	90408.75
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.58	63.83	24.15	0.22	1.89	91053.90
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.62	57.67	33.28	0.65	1.90	86703.80
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.73	63.04	39.43	0.73	1.91	85509.21
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.80	70.49	11.37	1.74	1.88	88666.05
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.72	59.65	16.89	8.76	1.90	83904.41
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.80	57.12	25.56	5.38	1.89	84381.75
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.05	66.92	11.81	3.12	1.88	80302.70
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.11	78.50	3.59	2.68	保養	75546.69
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.19	61.73	5.16	3.77	1.88	80342.63
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.97	58.59	23.44	14.86	1.87	79582.11
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.06	55.42	23.35	14.79	1.86	80117.35
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.29	60.46	11.11	8.35	1.87	79582.21
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.03	62.61	5.59	5.44	1.86	77342.33
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.03	69.24	4.73	3.57	1.85	77758.62
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.59	57.58	6.87	2.35	1.84	79097.55
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.53	61.04	9.62	2.02	1.84	85107.51
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.97	58.53	13.59	3.07	1.84	89301.33
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.62	59.48	9.41	2.44	1.84	84888.52
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.72	48.26	35.07	1.82	1.83	88331.91
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.92	55.90	13.94	2.03	1.83	85920.57