

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070825		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.84	62.87	8.21	1.17	1.62	68888.63
01:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.32	69.81	7.70	1.47	1.62	67411.87
02:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.66	70.67	12.35	1.46	1.62	67156.38
03:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.75	64.23	11.32	1.25	1.62	69671.74
04:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.12	68.37	17.68	0.90	1.63	68113.56
05:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.60	64.94	10.16	0.65	1.62	66103.03
06:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.71	64.49	20.48	0.43	1.62	67273.87
07:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.05	64.57	9.35	0.27	1.62	67167.32
08:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.78	64.80	15.08	0.40	1.63	66706.98
09:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.77	61.92	22.98	2.50	1.62	68348.44
10:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.71	57.49	18.47	2.72	1.63	66987.11
11:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.78	60.11	8.85	8.54	1.63	67438.53
12:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.49	57.41	19.42	5.73	1.63	69866.36
13:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.34	55.07	23.86	3.59	1.63	70529.29
14:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.91	59.19	17.17	4.31	1.63	68626.27
15:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.62	58.38	38.23	3.64	1.63	68163.87
16:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.65	61.52	27.02	2.58	1.63	68525.12
17:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.88	58.00	18.17	1.67	1.63	68959.04
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.76	58.20	13.93	2.84	1.63	66491.73
19:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.03	62.13	36.45	3.59	1.63	68579.15
20:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.57	48.31	18.40	3.60	1.64	68803.36
21:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.42	58.81	16.55	3.53	1.63	67129.29
22:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.78	62.24	16.76	2.89	1.63	69405.07
23:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.38	64.90	6.28	1.55	1.62	67794.88