

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080325		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	8.32	79.58	3.79	5.73	0.73	77187.99	25.19	57.09	31.78	0.85	1.28	67214.88
01:00	8.91	64.53	34.43	9.13	0.73	82321.31	27.03	55.96	32.31	0.86	1.28	66436.90
02:00	8.73	71.11	12.92	7.98	0.73	78248.66	17.79	67.61	13.34	0.72	1.27	61179.72
03:00	8.67	82.71	1.43	8.37	0.72	78482.47	19.96	80.15	19.42	0.83	1.27	62270.88
04:00	8.72	65.71	10.99	9.35	0.73	82219.80	52.78	49.19	39.81	2.14	1.27	71272.15
05:00	8.52	70.50	6.68	8.55	0.74	79928.23	19.80	59.80	24.38	0.72	1.26	64887.92
06:00	9.27	73.17	29.49	10.01	0.75	80760.64	18.19	67.80	24.28	0.70	1.27	62268.54
07:00	8.10	95.05	1.79	8.55	0.77	77966.03	30.23	56.53	37.48	1.12	1.27	68778.53
08:00	6.71	82.76	14.39	3.69	0.77	80828.31	24.17	61.28	28.50	1.12	1.27	64806.72
09:00	9.21	86.92	1.26	7.90	0.76	78728.62	19.02	66.43	15.86	0.85	1.26	63128.41
10:00	9.83	66.14	6.66	7.61	0.77	84023.39	無效	無效	無效	無效	1.30	無效
11:00	9.05	77.70	5.65	9.02	0.76	78995.11	16.98	58.45	6.96	0.27	1.29	65607.73
12:00	維護	維護	維護	維護	無效	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
13:00	無效	無效	無效	無效	維護	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
14:00	8.10	86.95	2.79	7.63	0.78	76745.77	16.26	69.52	5.15	1.02	1.31	64422.24
15:00	7.28	69.51	3.17	5.34	0.77	80990.33	17.44	89.78	2.35	1.11	1.31	60879.70
16:00	7.40	67.98	10.16	5.31	0.77	82400.64	16.14	67.17	10.38	0.98	1.31	65794.47
17:00	7.25	69.20	3.51	4.51	0.77	80485.50	17.70	57.42	15.22	0.91	1.31	69819.48
18:00	7.47	70.62	3.26	4.13	0.77	79467.41	21.47	57.02	24.04	1.14	1.31	71202.24
19:00	9.16	73.79	5.00	9.23	0.77	79482.44	15.98	61.92	12.16	0.76	1.33	65715.98
20:00	9.41	77.64	6.09	11.66	0.77	79794.30	19.81	55.27	26.77	0.95	1.35	69728.63
21:00	8.21	79.37	8.13	7.21	0.77	79676.20	16.58	57.31	19.91	0.71	1.34	70027.42
22:00	7.66	76.29	1.42	5.83	0.77	79154.50	16.23	73.89	4.28	0.85	1.31	64914.34
23:00	7.69	71.71	2.35	5.50	0.77	80184.74	24.58	55.23	25.15	1.15	1.32	70480.63