

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090312	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.46	64.06	11.48	13.80	1.08	80004.96
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.79	66.13	7.18	14.39	1.09	80310.88
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.57	72.52	12.91	14.15	1.08	79273.47
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.45	62.56	15.37	14.39	1.08	80922.13
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.96	62.93	13.27	13.80	1.08	81525.96
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.14	62.88	7.41	12.17	1.08	82026.17
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.31	63.09	7.60	14.29	1.08	81220.65
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.82	63.13	8.43	15.95	1.08	81877.29
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.39	63.29	13.81	13.64	1.09	80699.73
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.68	66.05	3.72	15.02	1.09	81036.22
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.11	65.22	11.44	11.73	1.08	81861.39
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.46	65.68	3.54	5.76	1.06	80820.02
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.47	69.11	4.10	5.15	1.07	78635.89
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.97	68.27	7.13	9.58	1.07	79960.09
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.35	69.35	14.30	14.22	1.06	80192.73
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.37	62.90	4.93	15.47	1.07	81926.65
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.68	72.39	7.97	14.56	1.08	80634.82
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.57	68.25	10.42	11.84	1.06	82464.31
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.94	70.47	9.93	14.80	1.06	81092.79
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.61	74.00	6.58	13.00	1.07	82944.71
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.50	68.69	4.17	14.33	1.07	81970.17
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.67	69.30	6.94	15.44	1.07	82261.33
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.83	60.97	7.59	13.13	1.07	80660.76
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.56	72.65	11.28	13.63	1.07	79655.31