

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070819		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.01	62.45	6.32	3.26	1.62	65989.86
01:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.56	53.15	6.21	2.41	1.62	67791.58
02:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.45	58.44	7.18	0.80	1.62	67643.77
03:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.50	59.89	7.20	0.54	1.62	67140.35
04:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.08	59.16	7.06	1.49	1.62	66820.02
05:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.04	58.98	5.88	0.85	1.62	67681.79
06:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.05	59.23	10.41	0.62	1.62	68763.74
07:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.63	69.83	15.01	0.20	1.62	67010.59
08:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.77	54.88	19.37	0.88	1.62	69922.94
09:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.17	54.26	18.52	2.01	1.63	68604.80
10:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.28	51.49	23.04	3.38	1.63	67209.23
11:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.47	54.75	16.30	7.72	1.63	65413.22
12:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	14.34	48.75	7.49	6.59	1.63	66067.29
13:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	14.26	54.37	14.86	3.98	1.63	69311.00
14:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.64	59.98	5.39	2.32	1.62	67122.00
15:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.08	53.68	17.59	6.91	1.62	67227.57
16:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.46	61.79	7.60	5.83	1.62	65098.77
17:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.60	57.71	5.10	3.63	1.62	67006.25
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.58	57.09	4.66	2.28	1.62	66214.70
19:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.42	57.66	4.57	3.36	1.62	66724.44
20:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.32	57.18	6.76	2.79	1.63	67310.78
21:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.28	61.70	5.82	1.44	1.62	67145.14
22:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.18	62.92	9.40	1.70	1.62	67534.34
23:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.48	62.54	4.39	1.50	1.62	66612.94