

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070730		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.84	53.62	11.69	1.13	1.70	65610.42
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.24	54.29	12.51	1.47	1.71	65772.40
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.76	49.16	10.92	1.70	1.70	67072.51
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.10	59.26	8.64	1.20	1.70	63976.18
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.99	53.22	12.01	0.95	1.70	66355.06
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.96	50.35	10.08	0.91	1.72	64979.84
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.82	54.86	11.00	1.14	1.72	64855.13
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.12	58.91	9.50	7.61	1.73	64626.54
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.32	51.77	9.66	3.50	1.74	66492.16
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.79	51.97	10.20	2.95	1.73	65012.50
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.32	49.88	10.77	3.67	1.74	66036.93
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.03	54.06	9.38	4.08	1.73	63895.01
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.99	60.25	8.82	3.37	1.74	61912.21
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.38	50.30	10.62	7.46	1.73	59886.33
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.87	40.73	15.82	5.98	1.71	59896.39
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.03	45.00	14.22	4.47	1.69	60452.33
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.29	41.03	12.60	3.90	1.68	62667.81
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	20.06	46.37	23.31	3.60	1.68	64215.68
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.65	54.79	11.65	1.99	1.68	62214.74
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.64	55.92	10.35	1.25	1.67	63544.76
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.00	55.07	11.66	1.24	1.70	61549.09
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.40	55.61	13.27	1.98	1.69	64248.26
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.29	62.05	30.03	6.08	1.68	64415.03
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.28	65.12	10.78	3.06	1.68	63838.58