連續自動監測紀錄日報彙總表

1151112	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 / 時間	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	5.45	54.93	10.82	5.17	0.79	76283.18	6.39	61.90	14.50	3.65	0.87	69471.45
01:00	5.66	53.76	10.52	5.23	0.82	73519.42	6.27	67.16	11.56	4.74	0.88	71450.73
02:00	6.96	69.09	14.59	9.91	0.82	73901.61	6.92	67.59	15.72	5.57	0.87	70474.26
03:00	6.93	68.43	9.55	9.43	0.83	74019.16	6.52	55.93	14.75	6.25	0.88	69664.28
04:00	7.45	63.05	11.22	9.26	0.82	71748.95	7.62	70.91	18.66	11.15	0.88	70354.17
05:00	6.82	73.43	9.77	5.70	0.82	71573.86	6.51	67.91	14.77	8.23	0.87	69289.62
06:00	7.36	53.08	13.37	8.26	0.82	72267.62	6.53	68.68	15.48	5.66	0.89	71075.43
07:00	6.98	51.12	11.84	7.15	0.82	72323.88	6.71	70.29	14.61	7.66	0.87	68976.41
08:00	7.88	61.82	10.46	5.55	0.79	70822.58	7.92	56.05	18.78	10.39	0.87	70662.70
09:00	7.77	54.08	10.62	7.60	0.80	73144.64	6.36	72.71	13.57	4.59	0.86	70420.63
10:00	7.33	56.59	10.73	6.86	0.77	71187.35	7.59	66.26	13.63	10.74	0.87	70414.45
11:00	校正	校正	校正	校正	0.76	保養	校正	校正	校正	校正	0.84	保養
12:00	校正	校正	校正	校正	0.76	保養	校正	校正	校正	校正	0.81	保養
13:00	校正	校正	校正	校正	0.77	保養	6.28	86.30	12.14	2.18	0.82	67411.82
14:00	7.15	70.24	7.58	7.26	0.77	84323.02	7.11	73.30	13.10	4.91	0.82	66779.84
15:00	6.49	58.51	8.30	6.55	0.77	76335.76	8.87	64.29	23.26	8.49	0.84	68252.54
16:00	6.26	54.54	9.33	8.02	0.78	78068.35	7.11	64.86	15.22	10.21	0.83	69681.75
17:00	6.27	65.85	8.83	6.39	0.79	76409.75	6.82	57.16	14.96	8.13	0.83	71483.42
18:00	6.65	50.25	10.68	8.69	0.82	76329.78	6.63	54.29	17.01	5.30	0.81	68253.44
19:00	6.94	57.79	11.57	8.86	0.84	76092.18	7.27	68.87	15.61	9.27	0.84	70119.36
20:00	6.18	68.14	10.14	7.88	0.84	76538.41	6.36	64.52	14.19	6.40	0.84	71097.22
21:00	遺失	遺失	遺失	遺失	0.84	遺失	遺失	遺失	遺失	遺失	0.83	遺失
22:00	5.21	63.58	9.23	5.93	0.83	78275.73	4.56	60.79	11.29	0.11	0.84	69834.94
23:00	5.64	49.40	10.87	7.38	0.83	78116.08	4.91	61.64	11.54	1.43	0.84	69952.80