

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130311		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.20	43.67	5.67	10.67	0.74	85038.53
01:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.61	43.55	8.10	10.23	0.74	84832.35
02:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.40	41.38	7.36	9.92	0.75	85409.08
03:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.13	44.48	11.93	10.19	0.76	85464.93
04:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.67	45.83	11.75	11.26	0.75	85508.49
05:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.34	48.61	8.37	10.48	0.76	85546.41
06:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.22	45.35	7.11	10.31	0.76	86217.66
07:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.36	46.83	8.19	9.64	0.75	84562.51
08:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.98	46.24	7.15	9.44	0.75	85298.50
09:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.95	37.84	7.12	8.96	0.79	82990.07
10:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.34	34.08	9.28	9.29	0.80	84821.29
11:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.66	40.21	7.31	9.84	0.79	83681.87
12:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.92	42.32	9.19	8.44	0.80	84289.86
13:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.78	43.15	4.43	7.79	0.80	83678.15
14:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.75	42.62	5.87	7.07	0.79	83987.81
15:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.75	47.53	7.42	8.01	0.79	83845.05
16:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.13	42.73	10.80	9.02	0.79	84993.42
17:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.88	44.45	7.82	11.09	0.79	81464.63
18:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.89	42.48	5.59	9.60	0.79	84861.82
19:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.06	43.39	5.69	10.31	0.79	83861.76
20:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.24	43.37	5.38	8.99	0.79	83462.19
21:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.90	43.40	10.51	10.37	0.79	84427.28
22:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.37	43.88	10.13	9.93	0.79	83521.19
23:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.88	42.55	7.45	8.57	0.80	84798.05