

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110808	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002						
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	
00:00	2.68	44.59	6.55	11.80	0.74	79892.28	3.65	48.29	5.51	12.89	0.88	82018.48	
01:00	2.48	41.75	8.24	12.28	0.71	81724.04	3.34	48.56	5.60	12.24	0.88	82323.27	
02:00	1.91	43.48	6.26	10.84	0.68	82950.80	4.13	53.35	7.16	13.39	0.86	82461.44	
03:00	2.81	48.66	9.16	12.62	0.66	80916.69	3.77	46.96	5.24	12.00	0.86	82944.82	
04:00	2.48	46.98	9.01	10.89	0.65	80855.89	4.28	50.82	9.49	13.27	0.86	85853.13	
05:00	1.86	43.16	6.12	11.17	0.65	80810.59	4.46	52.18	10.38	12.73	0.86	81993.45	
06:00	2.03	43.20	3.36	10.48	0.67	81111.69	3.06	45.31	6.69	12.18	0.86	82985.17	
07:00	2.61	45.74	12.84	12.10	0.67	81894.51	3.43	42.23	5.95	12.02	0.86	81607.57	
08:00	3.68	42.76	9.23	12.99	0.75	81848.41	7.29	54.66	8.35	13.02	0.87	88999.89	
09:00	2.92	31.74	8.69	13.20	0.73	79875.55	3.66	57.63	9.33	12.60	0.89	85387.79	
10:00	2.17	49.37	6.92	12.97	0.78	83954.02	校正	校正	校正	校正	0.92	保養	
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	無效	無效	無效	保養	無效	無效	
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養	
15:00	3.21	45.35	16.35	11.95	0.76	79472.05	2.87	42.67	6.10	10.04	0.83	81723.15	
16:00	3.39	48.47	8.55	11.74	0.74	81268.58	3.20	41.41	5.10	11.72	0.83	80942.79	
17:00	3.24	55.01	4.83	12.03	0.76	80909.14	3.09	50.99	6.50	10.04	0.84	81563.26	
18:00	3.17	51.59	5.23	10.60	0.73	79319.12	2.86	51.41	3.41	11.93	0.85	80090.98	
19:00	3.55	56.35	5.42	11.74	0.71	78445.65	2.63	45.54	6.62	10.23	0.81	80482.20	
20:00	3.04	55.77	6.57	11.51	0.71	81522.68	3.12	51.37	3.90	11.97	0.81	79567.48	
21:00	3.77	52.21	11.54	11.09	0.72	79395.46	3.91	53.72	13.21	12.51	0.81	82460.50	
22:00	4.48	52.92	4.73	12.57	0.71	79777.23	3.65	48.24	10.00	11.60	0.81	79280.87	
23:00	3.45	55.87	7.53	10.88	0.75	80445.65	3.27	53.26	7.25	10.46	0.83	79343.21	