

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100504		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	7.00	66.37	13.07	17.25	1.01	78761.45	6.78	63.15	12.70	18.35	1.00	83117.41
01:00	8.26	67.47	10.11	17.74	1.02	80773.83	7.58	58.96	6.90	16.27	1.00	81309.26
02:00	4.02	67.54	6.14	11.20	1.01	83310.01	6.72	57.21	12.20	16.83	1.00	82644.91
03:00	6.30	67.45	5.77	16.51	1.00	83474.44	6.83	59.43	4.76	16.32	1.00	81176.09
04:00	6.15	69.59	7.96	15.95	1.01	80876.55	5.45	55.93	9.51	14.60	1.01	82235.07
05:00	5.02	63.42	13.93	16.44	1.01	80964.41	5.47	59.70	9.32	14.37	1.01	82819.81
06:00	4.88	67.88	8.97	15.08	1.00	82693.37	5.84	61.45	10.77	14.17	1.02	80767.97
07:00	4.45	62.35	6.70	15.37	1.01	82198.66	6.27	62.16	8.37	15.20	1.00	79236.81
08:00	4.95	69.98	6.27	16.92	0.99	79766.63	5.60	62.54	9.56	15.80	1.00	77983.22
09:00	5.65	67.68	4.06	12.76	1.01	82503.76	5.47	61.76	12.41	14.72	1.00	78584.35
10:00	無效	無效	無效	無效	1.00	無效	維護	維護	維護	維護	無效	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	無效	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	無效	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16:00	3.84	62.62	15.42	14.32	1.00	78907.93	6.63	55.95	16.97	15.61	1.16	80904.40
17:00	3.08	63.82	19.49	12.60	1.02	78969.33	5.62	57.68	14.63	19.75	1.17	78682.55
18:00	5.44	65.23	9.89	17.88	1.04	78488.22	4.62	66.33	11.58	15.19	1.17	78368.97
19:00	2.88	65.93	7.77	12.62	1.02	76836.63	2.76	63.95	17.98	13.95	1.18	78686.72
20:00	2.35	64.47	5.28	12.55	1.00	77759.22	4.18	65.18	18.63	14.09	1.17	75924.91
21:00	3.51	57.70	12.19	13.77	1.00	80077.25	7.18	63.96	15.39	17.36	1.17	79284.71
22:00	5.05	58.43	12.94	16.20	1.01	77517.75	7.65	61.75	19.55	16.97	1.17	78441.89
23:00	4.46	59.40	8.07	14.16	0.99	79622.09	5.71	59.22	10.05	14.69	1.16	78001.57