

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110307	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.69	49.44	10.33	12.40	1.09	77625.79
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.27	54.71	6.66	12.64	1.10	78053.43
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.74	52.97	14.30	12.04	1.10	76523.87
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.20	51.30	9.53	12.87	1.10	78685.19
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.22	52.27	16.59	12.21	1.11	78508.72
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.43	50.99	3.17	13.04	1.10	76649.45
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.15	54.12	4.11	13.42	1.11	80101.56
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.34	50.98	14.20	9.95	1.10	78448.93
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.05	49.10	7.97	12.98	1.10	79131.76
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.03	51.56	10.68	12.07	1.09	80551.32
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.84	39.96	11.26	11.97	1.07	77491.62
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.82	49.94	5.94	12.68	1.08	79915.11
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.19	52.48	9.85	12.77	1.08	80326.05
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.28	57.20	12.84	12.38	1.10	80379.26
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.04	55.73	7.99	13.12	1.10	81422.03
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.76	54.36	11.59	16.20	1.10	81482.70
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.76	47.90	8.63	12.36	1.09	79691.83
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.00	51.54	10.41	13.07	1.07	79408.50
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.34	55.86	7.23	13.11	1.08	79565.79
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.44	55.75	5.67	11.14	1.08	78666.40
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.69	61.44	8.10	13.11	1.09	79852.51
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.22	56.71	4.69	11.72	1.09	78763.70
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.57	59.30	11.59	11.39	1.10	78910.16
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.16	56.31	8.50	13.10	1.10	79857.15