

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070729		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.93	64.30	4.59	2.43	1.71	65787.97
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.24	59.09	4.44	3.83	1.72	62324.79
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.89	63.53	4.86	1.78	1.72	61059.60
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.97	54.00	7.01	1.73	1.72	62903.00
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.97	49.07	14.39	1.12	1.71	65727.00
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.63	59.80	5.64	2.05	1.71	61898.69
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.02	51.84	9.62	0.68	1.71	62973.25
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.33	44.60	24.14	5.76	1.71	66344.11
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.35	54.25	7.70	5.66	1.73	60689.25
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.34	56.50	8.91	5.58	1.73	64514.84
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.60	53.43	13.02	6.44	1.72	60350.04
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.14	55.15	11.29	7.55	1.73	60746.27
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.45	52.77	11.74	4.51	1.72	58760.81
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.93	50.46	15.51	6.70	1.71	61246.42
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.63	45.28	13.67	7.68	1.69	59878.40
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.99	57.21	10.64	5.90	1.70	59697.41
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.91	46.02	12.18	4.29	1.69	63842.80
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.51	42.65	15.35	3.39	1.68	64571.78
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.53	47.61	11.63	2.02	1.68	65103.72
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.54	53.71	9.25	1.32	1.69	64612.08
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.41	51.56	11.63	0.77	1.71	64413.59
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.86	53.52	14.67	1.31	1.70	65521.00
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.73	51.03	10.92	1.31	1.70	66384.32
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.95	59.71	10.14	1.64	1.70	64321.49