

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130323	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	3.13	41.27	8.26	9.97	0.92	72453.29	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
01:00	3.03	42.02	7.75	9.28	0.93	72707.73	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
02:00	2.09	44.71	5.46	8.48	0.94	73536.38	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
03:00	2.03	42.99	6.34	8.58	0.94	74319.88	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
04:00	2.41	44.37	6.50	8.99	0.92	73851.21	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
05:00	3.13	45.50	6.86	9.21	0.92	73654.33	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
06:00	2.14	51.52	6.20	9.71	0.92	72909.89	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
07:00	2.60	47.63	7.30	6.74	0.94	72603.27	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
08:00	3.73	39.52	9.70	9.31	0.95	71211.77	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
09:00	2.55	41.23	6.58	8.05	0.98	71093.40	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
10:00	2.12	42.64	5.91	8.90	0.97	72102.49	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
11:00	3.30	44.46	9.10	9.05	0.99	70194.94	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
12:00	3.06	42.57	14.00	9.29	0.96	69808.31	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
13:00	2.43	44.37	8.10	8.75	1.00	68345.79	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
14:00	2.22	44.01	11.86	9.09	1.00	69438.13	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
15:00	1.71	42.58	7.01	8.15	1.01	69646.78	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
16:00	3.21	46.17	14.02	10.46	1.01	68371.73	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
17:00	7.13	46.52	15.51	9.10	0.99	68236.46	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
18:00	3.63	41.87	5.80	8.37	0.96	67173.14	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
19:00	2.96	47.41	5.46	8.35	1.00	68987.30	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
20:00	3.20	45.87	7.43	9.62	0.98	69338.86	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
21:00	3.45	45.02	11.92	8.21	0.94	68762.47	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
22:00	3.32	44.64	5.53	8.90	0.99	68507.83	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
23:00	2.61	50.33	4.24	8.56	0.99	67595.47	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐