

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140321	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	3.73	57.24	10.26	9.25	0.96	74921.34	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	1.71	56.96	5.97	7.42	0.95	77180.24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	1.96	63.68	12.80	8.92	0.96	78341.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	1.50	64.08	14.43	8.41	0.94	76497.14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	1.04	59.49	10.65	8.27	0.95	76933.11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	1.30	67.64	7.22	9.51	0.92	77326.50	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	1.29	61.38	10.82	8.24	0.92	79935.62	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	1.01	62.33	9.60	8.94	0.93	79539.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	1.05	71.92	7.84	8.99	0.94	79764.44	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	0.75	53.59	15.09	9.01	0.94	76017.24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	1.45	66.80	18.50	8.79	0.93	77190.72	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	1.61	40.57	19.13	8.13	0.96	81555.17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	5.37	61.12	18.11	10.09	0.92	77189.65	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	3.42	64.52	11.75	8.50	0.92	76356.36	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	2.40	57.00	16.72	8.01	0.92	77338.00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	4.52	63.83	18.89	13.63	0.92	76474.78	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	8.05	67.89	15.56	11.21	0.92	75623.78	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	2.74	60.85	9.23	9.19	0.92	74953.95	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	2.51	64.97	10.59	10.74	0.96	75049.26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	2.58	66.03	11.83	10.33	0.93	74194.87	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	3.30	63.86	10.25	11.28	0.91	75245.75	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	1.54	63.42	13.83	11.02	0.92	76376.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	0.95	54.06	10.05	9.00	0.93	74296.01	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	1.14	58.24	9.56	9.07	0.92	75280.63	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐