

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150115	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	1.67	39.73	13.19	7.80	0.91	77617.35	1.62	55.36	16.21	6.05	0.82	75378.75
01:00	1.73	48.51	9.37	7.55	0.89	77852.27	1.56	53.77	14.52	7.92	0.83	74452.44
02:00	2.10	42.49	12.30	7.65	0.88	77029.78	2.79	52.71	16.76	8.14	0.85	76209.50
03:00	2.40	45.52	17.21	7.79	0.92	77244.53	3.09	54.48	15.33	9.59	0.83	75202.01
04:00	1.75	55.09	10.43	8.28	0.88	77984.57	2.43	52.75	12.70	8.60	0.81	77394.81
05:00	1.65	38.72	13.59	9.04	0.88	78711.10	2.56	51.17	14.88	7.80	0.81	75332.19
06:00	0.94	51.90	7.02	6.51	0.92	78393.03	1.49	56.85	15.35	7.86	0.83	77757.31
07:00	0.84	54.06	6.57	7.89	0.94	78896.47	1.46	40.45	13.10	7.80	0.85	77604.07
08:00	0.72	50.85	6.99	7.89	0.96	80081.73	1.19	44.27	13.57	9.46	0.84	76428.00
09:00	0.67	47.36	10.07	7.08	0.91	80699.57	1.20	52.92	15.26	5.67	0.82	76230.07
10:00	0.80	41.50	7.49	7.29	0.93	80851.06	1.78	39.56	11.44	6.90	0.84	76092.18
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	校正	校正	校正	校正	0.77	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	0.79	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	0.78	保養
14:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	保養	保養	保養	保養	0.76	保養
15:00	0.44	48.70	9.17	8.78	0.89	79195.44	1.22	40.72	13.46	7.33	0.79	81000.84
16:00	0.36	49.17	8.29	8.34	0.87	76898.16	1.93	39.08	10.72	8.94	0.78	79520.54
17:00	0.36	49.15	11.55	6.26	0.88	77721.48	1.50	47.22	11.68	7.63	0.79	79158.80
18:00	0.37	54.70	11.18	8.10	0.88	78108.70	0.89	45.60	12.79	8.60	0.79	79649.26
19:00	0.33	41.18	8.97	8.35	0.87	76691.68	0.97	41.19	10.01	9.33	0.79	79080.79
20:00	0.13	54.29	7.51	8.72	0.89	76860.31	1.40	47.17	8.97	10.75	0.80	79983.52
21:00	0.10	50.06	7.52	9.10	0.89	79027.01	0.98	48.28	11.68	10.22	0.79	80452.75
22:00	0.25	49.71	7.40	8.12	0.87	77731.20	0.66	47.57	10.62	8.14	0.79	78294.70
23:00	0.28	51.07	9.61	8.48	0.87	78184.70	0.81	47.05	7.60	8.93	0.79	80260.67