

連續自動監測紀錄日報彙總表

1061008		煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002				
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.78	33.03	24.12	6.29	1.10	83574.85
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.64	39.46	15.18	5.77	1.10	83883.14
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.03	41.71	36.42	5.68	1.10	83579.35
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.77	40.04	22.13	6.05	1.11	84317.84
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.84	48.18	16.82	6.27	1.10	83975.31
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.90	39.47	22.49	6.18	1.11	83564.53
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.77	37.47	39.25	6.46	1.10	83722.18
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.26	38.83	31.84	6.70	1.10	77431.56
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.00	33.34	45.54	9.83	1.10	79751.79
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.94	42.50	38.24	8.67	1.11	79918.57
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	10.04	57.55	46.59	8.50	1.11	85264.59
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.64	51.42	19.41	9.23	1.10	80604.49
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.50	45.33	27.52	8.21	1.10	78609.14
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.00	37.43	36.39	8.38	1.10	79971.83
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.26	34.37	19.02	8.66	1.10	80136.06
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.15	39.98	22.16	8.28	1.10	80149.85
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.04	42.71	16.69	8.73	1.10	78067.53
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.11	42.15	12.01	8.58	1.11	81830.23
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.71	47.53	13.24	7.63	1.11	79228.51
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.13	38.31	19.98	8.20	1.10	78050.13
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.06	36.83	15.33	8.05	1.09	79845.42
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.00	38.02	18.47	7.33	1.10	80992.59
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.22	37.86	27.06	7.01	1.10	80441.82
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.16	44.14	11.97	7.12	1.10	82232.94

