

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110511	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.65	50.25	8.79	10.95	1.02	81151.54	3.43	60.18	6.89	12.83	1.06	78889.48
01:00	3.53	51.57	7.45	11.72	1.03	84217.44	2.63	58.02	5.27	11.30	1.07	83282.54
02:00	2.46	50.88	7.18	10.63	1.02	82020.20	3.13	54.99	7.29	12.21	1.07	83771.64
03:00	1.56	49.56	7.80	11.24	1.03	83239.11	3.15	53.44	6.87	12.30	1.07	83144.01
04:00	2.24	47.30	9.87	10.96	1.02	83303.93	2.93	51.81	8.61	12.51	1.07	83867.76
05:00	2.17	51.56	8.20	10.96	1.04	82564.92	3.80	53.45	9.12	13.16	1.07	82517.90
06:00	2.68	49.70	12.64	11.76	1.04	82835.32	3.64	53.76	11.86	11.98	1.06	82643.07
07:00	2.79	55.79	8.70	11.37	1.03	80805.04	3.49	54.40	10.75	11.69	1.07	81907.36
08:00	2.71	50.25	6.19	12.40	1.04	80150.33	2.86	53.99	7.67	11.70	1.06	81511.45
09:00	4.40	46.92	9.78	12.46	1.03	81625.40	3.75	54.22	8.48	12.71	1.08	81267.25
10:00	3.10	45.92	8.55	11.19	1.03	76819.91	4.26	43.09	12.16	14.03	1.08	84513.67
11:00	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
12:00	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
13:00	3.61	44.61	0.89	11.94	1.00	78727.27	6.78	48.88	3.05	12.41	1.04	81604.71
14:00	維護	維護	0.39	維護	維護	維護	維護	維護	4.09	維護	維護	維護
15:00	3.55	45.00	8.09	7.25	1.06	80827.98	6.94	50.00	11.29	14.59	1.05	79445.79
16:00	2.01	44.37	7.29	12.02	1.03	79279.24	6.04	47.03	11.15	10.07	1.06	82604.39
17:00	1.83	44.80	12.51	9.73	1.04	80876.92	4.03	47.11	15.14	12.27	1.05	81282.97
18:00	3.63	45.35	9.44	13.14	1.08	80301.50	3.10	49.88	9.86	13.58	1.06	81767.11
19:00	4.16	49.61	10.37	12.84	1.10	81153.18	4.25	48.61	10.79	13.25	1.05	83208.17
20:00	3.36	48.54	8.73	12.35	1.04	78941.22	3.63	47.14	8.39	11.07	1.03	79646.00
21:00	2.86	47.68	10.38	11.96	1.02	80226.86	4.49	50.32	8.63	13.59	1.04	80976.24
22:00	3.18	45.48	14.03	11.28	1.01	81206.54	4.09	50.65	9.16	12.43	1.03	81327.17
23:00	2.89	48.15	6.18	12.03	1.00	79869.21	4.01	50.03	7.11	11.91	1.04	82018.82