連續自動監測紀錄日報彙總表

1140314	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS
時間	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.41	29.29	10.65	9.85	0.86	75941.03
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.52	31.99	7.80	10.40	0.86	75616.93
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.73	30.96	13.97	8.54	0.85	75903.74
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.49	27.32	13.95	8.62	0.85	77741.10
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.95	27.92	5.31	7.38	0.85	75391.55
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.54	29.53	5.01	8.69	0.86	74838.40
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.93	30.87	5.70	9.81	0.85	76208.41
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.88	31.80	12.55	6.79	0.85	76046.23
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.13	35.32	7.33	8.68	0.85	74237.45
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.34	30.79	13.14	8.78	0.84	77492.74
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.46	24.66	15.41	9.39	0.83	76995.04
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.98	24.94	8.26	8.14	0.81	76577.08
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.52	23.90	13.86	8.88	0.84	75988.64
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.15	29.15	6.06	9.03	0.84	75170.09
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.78	27.39	4.51	8.57	0.70	72807.39
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.56	41.23	7.63	8.21	0.57	57908.74
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.90	27.81	13.34	8.75	0.73	63106.32
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.42	24.21	6.78	9.32	0.76	72243.37
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.83	28.17	6.55	7.56	0.80	71275.89
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.16	31.81	12.36	9.37	0.77	77970.15
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.24	37.46	7.98	12.05	0.76	79083.34
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.95	46.76	4.99	8.23	0.76	76757.11
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐