

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090120	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	5.50	62.40	15.35	14.46	1.16	83388.44	10.68	62.32	11.34	14.55	1.21	78696.02
01:00	5.63	64.49	9.01	16.56	1.16	83980.17	9.59	63.17	6.76	14.99	1.19	78306.63
02:00	5.86	64.44	8.60	14.81	1.16	82676.02	12.15	62.46	11.88	14.47	1.19	79636.25
03:00	6.03	65.18	8.83	13.72	1.16	81807.36	11.79	64.49	14.60	14.24	1.20	77397.17
04:00	5.68	65.53	9.91	15.49	1.15	80832.84	8.76	62.87	10.96	14.62	1.20	75764.61
05:00	4.95	63.45	6.80	13.14	1.14	82364.70	8.55	64.58	12.72	14.82	1.18	73916.16
06:00	5.66	61.37	10.29	14.93	1.14	83061.95	7.43	62.66	6.26	14.72	1.18	75570.10
07:00	5.83	64.13	5.12	16.32	1.15	84136.81	6.44	63.90	5.71	15.43	1.19	78153.91
08:00	5.75	63.35	11.62	14.50	1.14	84187.94	4.89	62.64	15.87	16.28	1.19	78621.70
09:00	5.70	63.62	9.70	12.35	1.14	83358.21	4.16	63.11	8.98	15.05	1.18	77424.99
10:00	無效	無效	無效	無效	1.10	無效	無效	無效	無效	無效	1.14	維護
11:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	無效	無效	無效	無效	1.17	維護
12:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	無效	無效	無效	無效	1.17	無效
13:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	無效	無效	無效	無效	1.19	無效
14:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	5.07	60.80	6.59	3.16	1.19	98387.44
15:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	6.29	68.40	13.64	16.09	1.19	81501.89
16:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	5.91	62.21	10.42	15.50	1.17	82045.33
17:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	5.26	66.62	8.44	14.54	1.16	81157.80
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	5.49	64.36	9.15	15.36	1.15	82284.46
19:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	5.68	65.06	13.04	15.46	1.15	80089.87
20:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	5.67	64.23	10.05	14.75	1.15	79636.13
21:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	5.21	64.05	9.48	13.97	1.16	79667.99
22:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	4.52	64.65	6.01	14.71	1.18	84178.00
23:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	5.38	63.35	12.33	15.37	1.19	82284.13