

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120911	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002						
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	
00:00	4.53	50.20	7.06	7.53	1.84	79933.89	4.05	45.32	11.23	10.37	2.32	80482.55	
01:00	4.90	48.34	6.68	8.77	1.78	80296.24	3.78	43.07	9.47	8.42	2.30	79317.93	
02:00	5.01	47.90	7.96	8.96	1.71	80556.49	3.41	48.55	9.83	8.02	2.30	81304.81	
03:00	5.00	51.79	5.66	9.62	1.68	80896.13	4.64	48.34	9.26	10.71	2.24	79197.36	
04:00	5.25	48.13	6.87	9.57	1.71	81784.74	5.37	46.97	13.39	10.33	2.27	82516.69	
05:00	4.87	50.17	6.32	8.77	1.72	81659.76	5.35	44.56	6.97	9.98	2.28	80089.40	
06:00	5.19	50.43	6.67	9.06	1.74	81762.42	4.18	45.97	9.92	7.42	2.27	80429.63	
07:00	5.09	52.87	6.00	8.86	1.70	79905.41	4.21	44.07	10.76	8.07	2.26	80333.88	
08:00	5.14	49.93	5.47	9.03	1.82	78286.37	4.60	49.12	10.08	9.65	2.30	79468.42	
09:00	4.54	39.63	7.87	8.44	1.79	82210.64	4.43	49.13	9.59	9.91	2.32	81906.68	
10:00	4.70	41.44	10.52	8.66	1.90	80184.79	校正	校正	校正	校正	2.33	保養	
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
15:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養	
16:00	4.43	54.35	12.54	6.74	無效	75698.57	5.53	41.13	32.26	10.07	無效	80334.85	
17:00	4.95	52.49	7.25	8.81	無效	77009.91	4.70	52.26	7.35	6.00	無效	77215.79	
18:00	4.87	49.92	5.22	8.51	無效	80202.72	4.82	50.54	7.63	9.33	無效	80142.71	
19:00	4.80	54.46	6.20	9.14	無效	79223.20	4.55	50.44	6.49	11.18	無效	79581.41	
20:00	4.17	51.74	6.14	8.10	無效	80013.60	5.26	51.86	13.01	11.99	無效	80415.05	
21:00	4.05	48.87	6.70	10.02	無效	81197.64	4.13	46.86	8.02	10.08	無效	81196.78	
22:00	3.92	47.97	2.91	7.28	無效	79963.38	2.98	49.54	4.91	7.81	無效	80362.84	
23:00	3.85	51.81	4.86	9.00	無效	80531.78	2.93	51.77	9.04	8.74	無效	80360.02	