

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100307	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.79	65.71	9.32	16.29	1.07	73937.04
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.23	61.58	9.30	13.63	1.07	76794.38
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.13	64.81	7.04	13.55	1.08	74005.00
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.60	59.56	10.15	13.29	1.07	77686.94
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.18	64.64	6.36	12.45	1.08	74520.30
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.45	59.98	10.32	15.82	1.05	75452.79
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.21	60.13	12.20	16.60	1.06	76010.73
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.37	63.49	7.86	17.02	1.07	75553.46
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.93	66.93	14.55	16.68	1.07	75625.61
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.74	49.30	14.15	10.09	1.10	75555.08
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.11	53.61	8.62	9.94	1.11	78513.44
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.96	66.24	7.36	17.21	1.11	76389.70
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.45	64.37	8.27	19.06	1.11	77950.00
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.68	56.77	10.42	16.50	1.10	78223.99
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.11	64.77	8.17	11.37	1.11	73829.83
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.03	65.22	8.60	11.47	1.11	74838.88
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.14	64.37	7.46	13.74	1.11	75146.72
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.07	62.38	9.18	12.20	1.12	76625.76
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.34	61.56	8.68	11.77	1.10	75345.93
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.86	60.19	7.53	11.54	1.10	74273.59
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.74	59.50	9.91	16.23	1.08	77344.15
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.12	62.85	6.43	16.40	1.08	75353.72
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.83	64.50	6.42	15.60	1.08	76280.28
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.76	61.98	8.00	15.09	1.08	76261.85