

連續自動監測紀錄日報彙總表

1151006	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	1.21	54.59	9.26	6.76	0.75	77357.23	0.45	47.51	10.36	3.96	0.80	74151.29
01:00	0.37	53.63	10.73	1.03	0.76	72886.64	1.27	49.95	9.68	5.86	0.80	75724.20
02:00	0.43	63.01	9.52	4.81	0.76	78570.88	0.73	47.55	10.46	3.22	0.80	71577.92
03:00	0.29	43.67	10.48	1.41	0.77	73465.44	0.76	48.42	9.85	4.74	0.80	72670.31
04:00	0.49	52.95	9.49	2.60	0.78	76191.61	0.80	50.87	10.44	3.65	0.81	76335.46
05:00	0.39	55.50	9.67	5.49	0.79	75420.94	0.88	46.14	10.70	4.27	0.82	77051.67
06:00	0.64	49.50	8.97	5.10	0.79	76472.84	1.10	48.45	13.27	5.83	0.82	76953.44
07:00	1.09	50.01	10.01	5.42	0.79	75528.69	1.13	47.18	15.90	4.69	0.84	77449.29
08:00	0.69	51.38	8.78	5.65	0.79	77494.44	0.61	49.69	12.02	4.23	0.83	77171.39
09:00	0.89	44.12	9.18	4.96	0.79	74123.57	1.25	45.26	13.70	4.92	0.81	75831.18
10:00	0.46	44.83	8.85	2.10	0.80	75824.19	0.99	40.79	16.66	0.51	0.80	73013.40
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	校正	校正	校正	校正	0.80	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	0.78	保養
13:00	校正	校正	校正	校正	0.78	保養	校正	校正	校正	校正	0.77	保養
14:00	0.90	46.24	12.53	7.29	0.77	74169.31	0.76	41.82	14.39	3.97	0.75	72939.20
15:00	0.93	54.99	10.34	9.82	0.77	74680.98	0.48	35.83	12.17	6.43	0.74	72532.33
16:00	0.56	41.97	10.35	7.32	0.76	73817.42	0.15	46.34	9.68	0.17	0.77	75391.02
17:00	0.52	47.14	10.38	7.48	0.75	73826.26	0.28	43.67	11.04	0.49	0.76	74162.40
18:00	0.94	52.21	14.04	12.08	0.75	74442.96	0.41	53.88	10.96	3.67	0.77	76120.81
19:00	0.48	42.95	10.79	8.30	0.76	73557.03	0.82	47.85	11.04	7.29	0.76	74599.85
20:00	0.27	45.40	10.99	7.53	0.78	74248.94	0.38	50.10	12.65	5.95	0.78	75221.52
21:00	0.27	52.97	10.09	8.51	0.79	75983.31	0.38	46.09	10.55	6.55	0.78	76250.92
22:00	0.26	47.76	10.61	8.18	0.80	75370.95	0.29	53.14	9.68	6.64	0.79	75362.91
23:00	0.14	49.29	9.53	7.83	0.79	75352.76	0.46	46.02	9.79	7.26	0.78	75256.00