

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070719		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.16	49.06	35.26	4.02	1.73	68509.89
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.89	42.14	12.12	3.93	1.72	72724.41
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.16	44.49	13.42	2.89	1.72	69407.42
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.59	46.18	33.73	4.34	1.72	67994.62
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.64	62.25	9.18	34.00	1.73	60581.60
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.69	52.11	16.36	18.45	1.73	64834.79
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.91	59.36	9.09	30.46	1.73	62346.26
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.84	57.51	6.39	20.75	1.73	67909.88
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.40	55.94	7.73	29.37	1.71	67880.40
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.53	64.72	5.48	13.43	1.71	66309.76
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.53	66.85	8.05	11.31	1.71	67042.45
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.66	61.21	10.79	9.66	1.69	65941.56
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.83	42.19	21.70	8.97	1.69	67655.42
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.02	50.70	14.62	8.53	1.70	66307.52
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.32	48.36	14.57	7.79	1.71	63925.47
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.74	47.97	11.41	5.74	1.70	65421.51
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.13	50.42	10.90	4.66	1.71	67348.60
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.01	54.66	10.01	3.81	1.73	65893.38
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.70	56.19	15.70	4.32	1.73	65204.00
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.96	62.60	10.55	2.66	1.74	60472.48
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.92	50.15	13.23	2.73	1.73	65297.07
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.19	56.38	19.02	3.12	1.72	63743.97
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.75	60.25	12.26	8.88	1.71	67340.65
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.57	52.69	5.67	5.49	1.70	69579.45