

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140329	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.50	46.39	5.96	9.06	0.96	75965.34	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	1.90	42.16	9.54	9.34	0.97	75519.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	1.92	44.27	5.56	8.86	0.97	75845.17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	2.23	46.24	7.63	8.90	0.97	76178.36	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	1.85	44.62	11.28	8.99	0.97	77389.52	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	2.29	47.33	10.32	8.69	0.97	76944.26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	2.26	49.05	14.12	8.91	0.97	77515.73	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	2.44	46.85	11.02	9.02	0.97	78004.71	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	2.51	53.98	13.24	9.35	0.97	76738.26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	1.98	43.71	7.46	8.09	0.97	76589.86	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	2.54	42.93	12.69	8.42	0.97	80131.98	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	2.04	35.52	10.84	8.51	0.99	73428.73	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	1.82	42.03	6.94	10.59	0.98	77085.50	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	2.36	43.47	13.00	5.90	0.97	73075.55	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	2.31	41.19	6.90	6.84	0.98	75888.16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	1.09	40.56	8.65	5.98	0.99	75825.29	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.65	42.14	10.82	8.15	0.99	75919.97	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	1.38	44.16	5.60	8.69	0.99	77314.85	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	1.12	42.20	5.35	8.58	0.99	77302.25	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	1.15	38.32	8.30	8.08	0.99	77296.27	2.93	44.79	42.03	0.11	0.47	76215.55
20:00	1.18	38.18	8.58	8.11	0.99	76525.32	3.80	34.10	15.99	4.48	0.46	75320.31
21:00	1.20	37.80	15.58	6.37	0.99	75043.54	5.96	38.38	8.63	9.90	0.45	74472.78
22:00	1.07	36.94	10.31	7.90	0.99	76232.46	4.23	38.65	6.21	9.33	0.44	76106.01
23:00	1.73	40.39	6.72	9.34	0.98	75383.91	4.06	37.59	10.97	9.54	0.44	75380.83