

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110907	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.10	54.77	4.25	11.83	0.59	80752.35	3.69	46.25	5.73	12.23	0.85	79827.72
01:00	3.23	59.63	4.26	9.27	0.60	78939.67	3.45	48.24	8.57	12.02	0.85	80796.55
02:00	3.83	58.37	5.31	11.80	0.60	80625.73	3.27	51.85	3.41	11.63	0.84	81323.35
03:00	3.55	60.07	4.55	11.67	0.61	80113.37	3.56	49.91	12.40	12.38	0.84	83836.26
04:00	3.55	64.18	4.27	11.23	0.61	79716.08	2.90	55.83	4.27	10.97	0.83	81616.36
05:00	2.66	64.91	3.77	9.38	0.63	80616.21	3.32	50.69	5.49	12.75	0.83	83308.56
06:00	3.55	57.78	4.58	10.40	0.64	79217.36	3.84	53.94	5.20	11.39	0.82	81277.78
07:00	3.57	63.06	4.30	10.05	0.67	77808.95	2.68	49.78	8.20	10.01	0.84	82132.97
08:00	4.79	58.63	5.64	11.62	0.66	80739.02	3.13	52.39	8.23	10.51	0.84	80816.06
09:00	5.24	57.32	17.09	11.27	0.66	77578.57	3.55	51.86	5.18	10.19	0.86	77711.22
10:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	無效	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	0.61	保養	保養	保養	保養	保養	0.84	保養
15:00	4.93	62.35	6.31	12.24	0.64	77872.56	4.56	51.07	5.73	12.73	0.83	82930.75
16:00	4.89	64.70	4.90	11.78	0.65	79366.71	4.56	50.37	5.57	11.55	0.84	79117.83
17:00	3.87	59.60	4.33	10.13	0.64	81071.45	4.36	56.00	5.28	11.35	0.82	80260.03
18:00	3.51	59.64	4.73	11.31	0.64	78946.66	3.28	58.11	3.64	11.47	0.82	80796.20
19:00	5.26	60.97	7.15	12.66	0.63	80084.31	3.85	53.86	8.00	11.63	0.81	79808.53
20:00	4.79	57.19	8.44	11.33	0.61	77252.66	4.52	51.74	11.06	10.97	0.81	79539.47
21:00	4.48	56.70	5.25	11.71	0.60	78750.83	3.86	54.67	4.39	12.76	0.82	81199.89
22:00	5.33	58.05	4.10	12.27	0.61	79718.97	4.12	53.22	4.51	11.60	0.84	79677.62
23:00	4.52	58.59	3.86	12.11	0.63	79468.17	3.94	52.99	4.14	13.04	0.85	81766.04