

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130306	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.35	27.23	5.25	11.95	0.77	78341.45
01:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.70	31.00	9.43	11.24	0.78	78672.37
02:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.56	29.69	12.54	11.84	0.77	79482.68
03:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.05	25.67	8.54	12.81	0.78	78194.94
04:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	4.12	29.84	7.97	13.80	0.78	78947.78
05:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	7.02	28.56	6.49	11.98	0.77	76284.60
06:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.98	27.35	12.91	12.46	0.76	81333.07
07:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.53	25.19	9.16	13.36	0.77	81495.48
08:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.32	29.46	7.26	13.03	0.77	79138.63
09:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.41	29.55	13.41	14.65	0.79	82740.55
10:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	校正	校正	校正	校正	0.77	保養
11:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	校正	校正	校正	校正	0.76	保養
14:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.60	36.89	11.38	12.34	0.77	90273.91
15:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.93	40.75	9.58	12.17	0.77	84914.25
16:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	3.11	47.18	6.65	13.59	0.78	85361.17
17:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	3.72	41.81	9.52	14.60	0.78	88358.88
18:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	3.51	41.71	6.81	12.92	0.77	84918.25
19:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.12	39.94	9.79	12.82	0.77	87285.01
20:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.76	42.19	10.61	10.28	0.79	85648.84
21:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.15	44.39	5.60	10.60	0.79	86720.67
22:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.01	43.35	9.81	10.60	0.78	87727.53
23:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.59	40.42	10.36	10.94	0.78	86560.38