

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110310	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.43	47.28	12.48	12.20	0.98	76932.14
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.11	45.13	11.88	17.41	1.00	77786.10
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.42	47.55	8.87	9.11	0.99	77869.52
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.86	47.98	14.27	10.21	1.00	77469.51
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.41	49.31	11.06	11.89	1.00	78222.93
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.44	44.48	4.06	11.25	1.00	75770.36
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.14	48.01	8.52	13.28	0.99	77434.05
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.15	48.84	15.71	11.55	0.98	76684.72
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.05	47.18	19.05	12.20	0.99	81189.21
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.26	45.49	6.03	11.66	1.05	80496.14
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.83	38.10	11.08	10.53	1.05	76506.90
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.53	44.16	10.28	12.53	1.06	80808.12
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.54	46.69	21.73	11.39	1.05	77734.39
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.09	47.20	12.32	12.84	1.06	77958.57
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.32	47.47	15.39	12.05	1.06	77617.29
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.88	43.51	15.61	13.20	1.06	78131.12
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.34	38.08	7.24	11.31	1.04	73670.41
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.11	40.14	4.35	14.13	1.04	74060.58
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.28	40.81	6.04	12.25	1.04	74109.95
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.39	39.70	9.76	12.74	1.05	76629.42
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.29	43.79	4.98	11.02	1.05	76955.56
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.70	42.53	7.24	10.93	1.06	76564.49
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.78	45.84	5.54	13.65	1.06	77706.31
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.74	45.84	4.76	11.95	1.04	76788.93