

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090314	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.56	68.52	8.07	15.47	1.06	80875.18
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.37	66.56	13.44	14.26	1.07	82771.36
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.11	63.20	12.59	13.95	1.09	81903.19
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.86	71.40	8.40	14.80	1.08	81334.79
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.65	65.26	11.66	13.39	1.08	83567.15
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.54	69.43	10.54	13.84	1.09	82477.55
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.00	65.98	11.53	14.01	1.07	82559.19
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.68	66.36	12.74	15.33	1.06	83337.85
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.20	65.11	11.54	14.15	1.04	82156.74
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.60	70.19	11.66	15.70	1.06	81817.68
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.16	71.19	9.17	29.16	1.06	87870.51
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.09	70.94	10.58	15.96	1.05	81475.08
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.56	70.57	3.93	17.07	1.05	82273.11
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.39	67.58	14.46	13.88	1.05	86284.28
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.54	71.63	9.42	12.31	1.05	83604.94
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.53	65.79	10.52	14.32	1.06	83208.11
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.67	70.73	10.95	13.03	1.07	83496.63
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.22	70.06	11.85	12.91	1.06	89330.94
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.36	66.87	15.17	12.91	1.06	84322.32
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.05	65.13	10.83	13.51	1.06	82150.76
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.44	74.47	10.85	14.32	1.05	83550.25
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.14	65.46	12.48	12.77	1.05	81112.32
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.35	68.65	8.91	13.84	1.05	81296.21
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	9.46	68.46	11.06	15.24	1.06	89796.76