連續自動監測紀錄日報彙總表

1151031	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 / 時間	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	54.31	15.81	4.58	0.82	75336.51
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	63.68	11.94	8.19	0.84	79010.14
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	46.33	14.64	6.50	0.81	75529.14
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	44.18	14.42	7.76	0.81	75895.83
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	52.20	15.45	7.29	0.82	75368.83
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	46.67	10.89	6.92	0.81	75138.92
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	44.45	12.06	5.92	0.82	75760.79
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	53.81	7.69	8.37	0.80	75406.17
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	47.34	13.10	7.86	0.80	70804.04
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	37.44	10.04	5.68	0.78	71507.38
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	45.16	18.50	4.09	0.79	71396.67
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	46.75	8.20	5.07	0.79	67510.22
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.01	41.84	16.63	6.84	0.77	65735.91
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.01	53.48	7.63	6.61	0.79	69603.81
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.18	47.62	12.21	6.48	0.78	68674.08
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.00	50.43	9.45	3.91	0.80	67706.29
16:00	0.00	68.81	15.89	0.00	0.73	74083.88	0.00	50.47	12.58	8.70	0.80	67302.25
17:00	0.01	62.60	13.42	2.05	0.74	71010.23	0.00	57.08	11.99	10.64	0.81	66662.62
18:00	0.00	71.79	12.13	6.21	0.74	73043.63	0.00	62.99	12.83	3.40	0.80	68737.70
19:00	0.02	61.69	16.09	7.28	0.74	70613.15	0.00	62.87	14.13	7.79	0.81	67882.41
20:00	0.00	64.06	12.70	7.56	0.75	70630.74	0.00	56.75	18.72	7.91	0.80	68114.50
21:00	0.00	70.08	13.26	7.49	0.75	70958.07	0.07	60.56	10.92	7.50	0.81	68441.02
22:00	0.00	76.11	10.57	6.06	0.73	72874.17	0.00	49.82	13.20	6.65	0.80	68471.77
23:00	0.00	67.23	11.64	6.03	0.74	71671.44	0.00	54.13	14.25	4.50	0.80	68464.02